

#63561#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.12.2023 по 24.12.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер



Мастер, ООО, УК
Коммунистическая 46А-Г, Калининград
4342

Заводской номер счётчика 00262807	Показания прибора, Гкал 24.12.2023	Предыдущие показания, Гкал 20.12.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	463,48	454,591	8.889
Количество тепловой энергии, система 2	1068,749	1046,311	22.438

*с 25.12.23 не
открыл*

с 01.01.24 не открыл

Подпись исполнителя _____



#63559#

Отчёт за период с 20.12.2023 по 24.12.2023.

Номер абонента 4342
Порядковый номер 7105
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00262807
Номер системы 1
Отчёт сформирован 09.01.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.12.2023	-	1,894	0,123	176,4	172,36	174,49	171,22	3,27	24	0	0	47,9	37,7	10,14	0,6	0,4
22.12.2023	-	2,182	0,132	177,07	172,8	174,89	171,53	3,36	24	0	0	51	39,3	11,71	0,6	0,4
23.12.2023	-	2,424	0,17	169,59	164,49	167,23	163,14	4,09	23	1	1	54,7	41,2	13,48	0,6	0,4
24.12.2023	-	2,389	0,131	176,17	172	173,79	170,64	3,15	24	0	0	54	41	12,99	0,6	0,4
Итого:	-	8,889	0,556	699,23	681,65	690,4	676,53	13,87	95	1	-	51,9	39,8	12,08	0,6	0,4

Общее время работы системы 96 час.

Период нормальной работы системы 95 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
20.12.2023	454,591	36346,99	35596,25	35886,15	35327,01
24.12.2023	463,48	37046,22	36277,9	36576,55	36003,54

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#63560#

Отчёт за период с 20.12.2023 по 24.12.2023.

Номер абонента 4342
Порядковый номер 7106
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00262807
Номер системы 2
Отчёт сформирован 09.01.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.12.2023	-	9,104	7,629	199,16	32,29	196,45	32,03	164,42	24	0	0	53,8	46,3	7,53	0,42	0,38
22.12.2023	-	9,176	7,667	199,17	32,64	196,4	32,37	164,03	24	0	0	54,3	46,6	7,69	0,42	0,38
23.12.2023	-	5,63	4,646	132,77	30,91	130,97	30,63	100,34	23	1	1	53,8	46,5	7,24	0,42	0,38
24.12.2023	-	-1,472	-1,472	0	31,99	0	31,71	-31,71	24	0	1	54,9	47,1	7,78	0,42	0,38
Итого:	-	22,438	18,47	531,1	127,83	523,82	126,74	397,08	95	1	-	54,2	46,62	7,56	0,42	0,38

Общее время работы системы 96 час.

Период нормальной работы системы 95 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
20.12.2023	1046,311	31334,66	14805,63	30843,53	14624,44
24.12.2023	1068,749	31865,76	14933,46	31367,35	14751,18

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
