

#112890#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Коммунистическая 46А-Г, Калининград

4342

7105

ВКТ-7

00262807

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	2,045	-0,022	170,28	170,58	168,12	169,31	-1,19	24	0	0	52,1	39,7	12,43	0,6	0,4	1,8
25.12.2024	2,148	-0,02	170,18	170,31	167,88	168,94	-1,06	24	0	0	53,8	40,8	13,04	0,6	0,4	2,1
26.12.2024	1,707	-0,029	106,12	107,97	104,14	106,86	-2,72	24	0	1	63,1	45,6	17,53	0,6	0,4	3,8
27.12.2024	5,247	0,293	292,23	284,51	284,37	279,64	4,73	24	0	0	78,3	60,9	17,39	0,6	0,4	5,3
28.12.2024	5,538	0,565	312,46	300,29	304,04	294,98	9,06	24	0	0	78,5	62,2	16,32	0,6	0,4	4,3
29.12.2024	5,288	0,458	274,73	264,3	267,27	259,82	7,45	24	0	0	78,7	60,7	18,04	0,6	0,4	3,9
30.12.2024	5,246	0,353	281,07	272,25	273,36	267,56	5,8	24	0	0	79	61,2	17,85	0,6	0,4	4,8
31.12.2024	5,194	0,339	278,67	270,13	271,05	265,52	5,53	24	0	0	79	61,1	17,86	0,6	0,4	5,5
01.01.2025	5,206	0,344	281,44	272,86	273,71	268,14	5,57	24	0	0	79,2	61,4	17,73	0,6	0,4	4,2
02.01.2025	5,198	0,342	279,46	270,91	271,8	266,23	5,57	24	0	0	79,1	61,2	17,82	0,6	0,4	4
03.01.2025	5,161	0,305	268,73	260,74	261,4	256,35	5,05	24	0	0	78,9	60,3	18,54	0,6	0,4	-0,5
04.01.2025	5,362	0,31	268,84	260,72	261,29	256,24	5,05	24	0	0	80,3	61	19,31	0,6	0,4	-0,9
05.01.2025	5,513	0,349	277,61	268,79	269,67	264,04	5,63	24	0	0	81,1	62	19,09	0,6	0,4	-1,8
06.01.2025	5,289	0,322	272,27	263,96	264,75	259,46	5,29	24	0	0	79,5	60,8	18,72	0,6	0,4	-1,4
07.01.2025	5,219	0,354	284,17	275,43	276,4	270,65	5,75	24	0	0	79,1	61,5	17,56	0,6	0,4	4,9
08.01.2025	5,251	0,349	282,86	274,17	275,15	269,42	5,73	24	0	0	79	61,3	17,76	0,6	0,4	2,3
09.01.2025	5,207	0,334	276,62	268,14	269,06	263,56	5,5	24	0	0	79	61	18,05	0,6	0,4	0,7
10.01.2025	5,229	0,359	280,14	271,38	272,51	266,7	5,81	24	0	0	78,9	61,1	17,84	0,6	0,4	-
11.01.2025	5,187	0,326	276,33	268,05	268,82	263,46	5,36	24	0	0	78,9	60,9	18,05	0,6	0,4	-
12.01.2025	5,184	0,309	273,16	265,08	265,71	260,61	5,1	24	0	0	78,8	60,5	18,31	0,6	0,4	-
13.01.2025	5,217	0,297	269,49	261,6	262,12	257,18	4,94	24	0	0	79,1	60,3	18,72	0,6	0,4	-
14.01.2025	5,24	0,317	275,17	266,91	267,61	262,4	5,21	24	0	0	79,1	60,7	18,35	0,6	0,4	-
15.01.2025	5,25	0,351	283,69	274,99	275,95	270,23	5,72	24	0	0	79	61,3	17,71	0,6	0,4	-
16.01.2025	5,275	0,359	285,48	276,65	277,66	271,85	5,81	24	0	0	79	61,4	17,66	0,6	0,4	-
17.01.2025	5,293	0,354	283,95	275,17	276,19	270,41	5,78	24	0	0	79,1	61,2	17,84	0,6	0,4	-
18.01.2025	5,307	0,362	283,74	274,79	275,98	270,01	5,97	24	0	0	79,2	61,3	17,86	0,6	0,4	-
19.01.2025	5,235	0,343	278,52	269,88	270,9	265,27	5,63	24	0	0	79	60,9	18,01	0,6	0,4	-
20.01.2025	5,249	0,321	275,9	267,59	268,36	263,04	5,32	24	0	0	79	60,7	18,3	0,6	0,4	-
21.01.2025	5,247	0,328	275,25	266,83	267,65	262,29	5,36	24	0	0	79,2	60,8	18,34	0,6	0,4	-
22.01.2025	5,241	0,329	275,8	267,39	268,23	262,82	5,41	24	0	0	79,1	60,9	18,26	0,6	0,4	-
23.01.2025	5,306	0,345	278,98	270,26	271,29	265,63	5,66	24	0	0	79,2	61	18,23	0,6	0,4	-
Итого:	153,279	0	8273,34	8032,63	8052,44	7898,62	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	153,279															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	223,894	23744,47	24756,9	23495,14	24605,23
23.01.2025	377,173	32017,81	32789,53	31547,58	32503,85

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2025 8:11:53