

#21673#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Мастер, ООО, УК  
Тихорецкая 39-41А, Калининград  
4342  
5988  
ВКТ-7  
00211258  
2

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	0,551	0,239	57,65	53,17	56,64	52,45	4,19	24	0	0	62,2	56,7	5,56	0,42	0,38	4,7
25.02.2022	0,585	0,27	58,05	53,06	57,01	52,34	4,67	24	0	0	62,2	56,6	5,61	0,42	0,38	4,4
26.02.2022	0,581	0,28	57,95	52,81	56,91	52,09	4,82	24	0	0	62,2	56,8	5,39	0,42	0,38	2,9
27.02.2022	0,674	0,36	59,41	52,83	58,37	52,11	6,26	24	0	0	62,3	56,9	5,43	0,42	0,38	0,6
28.02.2022	0,543	0,236	57,47	53,08	56,45	52,36	4,09	24	0	0	62,3	56,8	5,55	0,42	0,38	0,5
01.03.2022	0,606	0,299	57,82	52,37	56,8	51,65	5,15	24	0	0	62,3	56,8	5,5	0,42	0,38	-1,2
02.03.2022	0,649	0,341	57,75	51,55	56,74	50,83	5,91	24	0	0	62,3	56,8	5,49	0,42	0,38	-0,1
03.03.2022	0,654	0,343	57,67	51,42	56,64	50,7	5,94	24	0	0	62,3	56,8	5,53	0,42	0,38	2,7
04.03.2022	0,606	0,293	56,98	51,62	55,96	50,9	5,06	24	0	0	62,3	56,6	5,74	0,42	0,38	2,1
05.03.2022	0,663	0,345	57,66	51,36	56,65	50,64	6,01	24	0	0	62,4	56,7	5,66	0,42	0,38	-2,2
06.03.2022	0,662	0,345	57,73	51,41	56,71	50,69	6,02	24	0	0	62,4	56,7	5,64	0,42	0,38	-1,1
07.03.2022	0,65	0,33	57,53	51,49	56,53	50,77	5,76	24	0	0	62,3	56,6	5,69	0,42	0,38	1,7
08.03.2022	0,679	0,358	57,84	51,28	56,8	50,56	6,24	24	0	0	62,3	56,6	5,69	0,42	0,38	2,8
09.03.2022	0,607	0,292	56,8	51,49	55,81	50,77	5,04	24	0	0	62,3	56,6	5,73	0,42	0,38	1,3
10.03.2022	0,636	0,323	57,26	51,39	56,26	50,67	5,59	24	0	0	62,4	56,7	5,67	0,42	0,38	-2,5
11.03.2022	0,621	0,305	57,08	51,48	56,06	50,76	5,3	24	0	0	62,4	56,6	5,74	0,42	0,38	-1,2
12.03.2022	0,623	0,317	57,27	51,52	56,25	50,8	5,45	24	0	0	62,4	56,8	5,59	0,42	0,38	-0,6
13.03.2022	0,623	0,306	57,04	51,47	56,01	50,75	5,26	24	0	0	62,4	56,6	5,78	0,42	0,38	0
14.03.2022	0,599	0,297	57,12	51,68	56,11	50,96	5,15	24	0	0	62,4	57	5,43	0,42	0,38	1,5
15.03.2022	0,624	0,32	57,56	51,72	56,52	51	5,52	24	0	0	62,4	56,9	5,51	0,42	0,38	1,8
16.03.2022	0,62	0,314	57,45	51,71	56,44	50,99	5,45	24	0	0	62,4	56,9	5,49	0,42	0,38	2,3
17.03.2022	0,61	0,299	57,11	51,64	56,11	50,92	5,19	24	0	0	62,4	56,7	5,64	0,42	0,38	3,3
18.03.2022	0,656	0,347	57,89	51,6	56,86	50,88	5,98	24	0	0	62,4	56,8	5,56	0,42	0,38	4,3
19.03.2022	0,639	0,335	57,71	51,58	56,68	50,86	5,82	24	0	0	62,4	57	5,42	0,42	0,38	2,6
20.03.2022	0,677	0,369	58,33	51,62	57,29	50,9	6,39	24	0	0	62,4	57	5,47	0,42	0,38	2,2
21.03.2022	0,663	0,363	58,23	51,63	57,19	50,91	6,28	24	0	0	62,4	57,1	5,32	0,42	0,38	3,3
22.03.2022	0,632	0,33	57,61	51,62	56,6	50,9	5,7	24	0	0	62,4	57	5,41	0,42	0,38	4,9
23.03.2022	0,605	0,299	57,11	51,65	56,08	50,93	5,15	24	0	0	62,4	56,9	5,52	0,42	0,38	-
Итого:	17,538	0	1613,08	1451,25	1584,48	1431,09	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,538															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2022	123,415	11710,16	10590,48	11503,81	10444,93
23.03.2022	140,953	13323,24	12041,73	13088,29	11876,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
28.03.2022 7:25:58