

#74610#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/02/24г.-23/03/24г.

Абонент: _ООО Мастер

Адрес: _Тихорецкая,39-41А

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mrвс=_____т.сут

G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.07 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00211258

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х1111

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.02.2024	62,09	55,58	6,51	53,95	53,04	40,36	39,87	13,17	4,2	3,8	1,077	0,733	24	0	
24.02.2024	62,11	55,6	6,51	56,1	55,12	40,53	40,01	15,11	4,2	3,8	1,2	0,845	24	0	
25.02.2024	62,15	55,63	6,52	45,3	44,51	40,27	39,76	4,75	4,2	3,8	0,555	0,269	24	0	
26.02.2024	62,17	55,74	6,43	44,8	44,03	40,41	39,89	4,14	4,2	3,8	0,514	0,232	24	0	
27.02.2024	62,18	55,8	6,38	52,82	51,91	40,63	40,09	11,82	4,2	3,8	0,996	0,665	24	0	
28.02.2024	62,12	55,69	6,43	44,07	43,34	40,33	39,81	3,53	4,2	3,8	0,477	0,204	24	0	
29.02.2024	62,13	55,64	6,49	49,36	48,52	40,14	39,66	8,86	4,2	3,8	0,807	0,499	24	0	
01.03.2024	62,13	55,63	6,5	53,8	52,87	39,96	39,48	13,39	4,2	3,8	1,091	0,749	24	0	
02.03.2024	62,13	55,6	6,53	44,76	44,01	39,93	39,45	4,56	4,2	3,8	0,541	0,256	24	0	
03.03.2024	62,15	55,63	6,52	45,4	44,59	39,84	39,35	5,24	4,2	3,8	0,582	0,296	24	0	
04.03.2024	62,16	55,63	6,53	44,86	44,09	39,89	39,41	4,68	4,2	3,8	0,548	0,262	24	0	
05.03.2024	62,12	55,59	6,53	44,5	43,75	39,97	39,49	4,26	4,2	3,8	0,525	0,243	24	0	
06.03.2024	62,1	55,57	6,53	44,56	43,79	40,11	39,63	4,16	4,2	3,8	0,521	0,237	24	0	
07.03.2024	62,12	55,58	6,54	45,58	44,81	39,79	39,31	5,5	4,2	3,8	0,599	0,31	24	0	
08.03.2024	62,06	55,51	6,55	45,66	44,86	39,63	39,15	5,71	4,2	3,8	0,609	0,323	24	0	
09.03.2024	62,04	55,51	6,53	44,38	43,63	39,69	39,21	4,42	4,2	3,8	0,53	0,251	24	0	
10.03.2024	62,03	55,38	6,65	45,64	44,85	39,29	38,81	6,04	4,2	3,8	0,634	0,339	24	0	
11.03.2024	62,05	55,39	6,66	44,71	43,97	39,65	39,17	4,8	4,2	3,8	0,563	0,272	24	0	
12.03.2024	62,11	55,53	6,58	44,63	43,88	39,84	39,36	4,52	4,2	3,8	0,539	0,258	24	0	
13.03.2024	62,18	55,68	6,5	45,36	44,57	39,8	39,31	5,26	4,2	3,8	0,582	0,297	24	0	
14.03.2024	62,18	55,76	6,42	45,2	44,44	39,97	39,47	4,97	4,2	3,8	0,566	0,282	24	0	
15.03.2024	62,17	55,75	6,42	45,26	44,5	39,88	39,39	5,11	4,2	3,8	0,571	0,288	24	0	
16.03.2024	62,16	55,79	6,37	45,05	44,25	39,93	39,42	4,83	4,2	3,8	0,554	0,275	24	0	
17.03.2024	61,83	55,36	6,47	45,4	44,63	39,44	38,96	5,67	4,2	3,8	0,602	0,316	24	0	
18.03.2024	62,01	55,35	6,66	44,48	43,71	39,57	39,09	4,62	4,2	3,8	0,546	0,261	24	0	
19.03.2024	62,04	55,5	6,54	44,73	43,97	39,69	39,21	4,76	4,2	3,8	0,553	0,268	24	0	
20.03.2024	62,12	55,58	6,54	45,03	44,28	39,46	38,98	5,3	4,2	3,8	0,584	0,297	24	0	
21.03.2024	62,14	55,68	6,46	44,58	43,83	39,92	39,44	4,39	4,2	3,8	0,531	0,25	24	0	
22.03.2024	62,14	55,72	6,42	44,82	44,07	39,79	39,31	4,76	4,2	3,8	0,548	0,268	24	0	
23.03.2024	62,14	55,79	6,35	45,48	44,68	39,62	39,14	5,54	4,2	3,8	0,592	0,313	24	0	
Итого:				1390,2	1366,5	1197,3	1182,63	183,87			19,137	10,358	720	0	
Средние:	62,1	55,6	6,5						4,2	3,8					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/02/2424:00	48161,88	47313,78	43235,05	42614,19	4699,59	532,994	267,646	22359	0
23/03/2424:00	49552,15	48680,28	44432,38	43796,82	4883,46	552,131	278,004	23079	0
Итого:	1390,27	1366,5	1197,33	1182,63	183,87	19,137	10,358	720	0

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии

Время работы прибора после сброса 23148ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации

