

#121600#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Тихорецкая 39-41А, Калининград
4342
5988
ВКТ-7
00211258
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	0,624	0,333	49,97	43,79	49,07	43,09	5,98	24	0	0	61,7	55,8	5,91	0,42	0,38	-
25.02.2025	0,629	0,336	50,28	44,12	49,37	43,4	5,97	24	0	0	62,1	56,2	5,95	0,42	0,38	-
26.02.2025	0,638	0,344	50,17	43,86	49,27	43,14	6,13	24	0	0	62,2	56,2	5,94	0,42	0,38	-
27.02.2025	0,628	0,34	50,15	43,93	49,24	43,21	6,03	24	0	0	62,2	56,3	5,87	0,42	0,38	-
28.02.2025	0,636	0,351	50,31	43,89	49,4	43,17	6,23	24	0	0	61,9	56,1	5,8	0,42	0,38	-
01.03.2025	0,657	0,371	50,85	43,94	49,91	43,26	6,65	24	0	0	61,4	55,6	5,77	0,42	0,38	-
02.03.2025	0,651	0,359	50,82	44,12	49,91	43,43	6,48	24	0	0	61,4	55,6	5,82	0,42	0,38	-
03.03.2025	0,613	0,318	50,16	44,25	49,24	43,54	5,7	24	0	0	61,8	55,8	6,03	0,42	0,38	-
04.03.2025	0,672	0,372	50,73	43,92	49,82	43,2	6,62	24	0	0	61,9	55,8	6,1	0,42	0,38	-
05.03.2025	0,714	0,41	51,4	43,89	50,48	43,17	7,31	24	0	0	62	56	6,04	0,42	0,38	-
06.03.2025	0,644	0,351	50,4	43,97	49,49	43,25	6,24	24	0	0	62	56	5,96	0,42	0,38	-
07.03.2025	0,593	0,31	50,24	44,58	49,33	43,86	5,47	24	0	0	62	56,2	5,8	0,42	0,38	-
08.03.2025	0,603	0,316	50,22	44,43	49,32	43,72	5,6	24	0	0	62,1	56,3	5,79	0,42	0,38	-
09.03.2025	0,663	0,377	51,2	44,4	50,29	43,68	6,61	24	0	0	62,2	56,5	5,75	0,42	0,38	-
10.03.2025	0,578	0,299	50,12	44,71	49,22	43,99	5,23	24	0	0	62,2	56,5	5,72	0,42	0,38	-
11.03.2025	0,599	0,316	50,23	44,46	49,32	43,74	5,58	24	0	0	62,1	56,4	5,74	0,42	0,38	-
12.03.2025	0,647	0,364	50,57	43,96	49,65	43,25	6,4	24	0	0	62,2	56,4	5,75	0,42	0,38	-
13.03.2025	0,594	0,309	50,01	44,35	49,12	43,63	5,49	24	0	0	61,7	55,9	5,8	0,42	0,38	-
14.03.2025	0,635	0,345	50,37	44,04	49,46	43,32	6,14	24	0	0	61,7	55,9	5,86	0,42	0,38	-
15.03.2025	0,474	0,298	50,64	43,47	50,04	43,04	7	24	0	0	49	46	3,03	0,42	0,38	-
16.03.2025	0,542	0,338	51,16	43,71	50,51	43,27	7,24	24	0	0	49,7	45,5	4,2	0,42	0,38	-
17.03.2025	0,576	0,286	49,98	44,62	49,11	43,93	5,18	24	0	0	61,1	55,2	5,9	0,42	0,38	-
18.03.2025	0,611	0,313	50,57	44,78	49,66	44,06	5,6	24	0	0	61,7	55,7	6,02	0,42	0,38	-
19.03.2025	0,621	0,328	50,51	44,44	49,61	43,73	5,88	24	0	0	61,6	55,7	5,9	0,42	0,38	-
20.03.2025	0,571	0,284	49,89	44,65	48,99	43,93	5,06	24	0	0	61,9	56,1	5,83	0,42	0,38	-
21.03.2025	0,596	0,312	50,3	44,61	49,39	43,89	5,5	24	0	0	62	56,2	5,78	0,42	0,38	-
22.03.2025	0,599	0,313	50,32	44,59	49,41	43,87	5,54	24	0	0	62	56,2	5,8	0,42	0,38	-
23.03.2025	0,632	0,348	50,99	44,61	50,08	43,91	6,17	24	0	0	61,6	55,9	5,7	0,42	0,38	-
Итого:	17,24	0	1412,56	1238,09	1387,71	1218,68	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,24															

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	978,47	68844,06	58049,46	67632,26	57207,67
23.03.2025	995,71	70256,62	59287,55	69019,97	58426,35

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:46:23