

#21685#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 22.05.2021

Потребитель: Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя: Тихорецкая 39-41А, Калининград
Номер абонента: 4342
Порядковый номер: 5988
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00211258
Номер системы: 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	0,61	0,335	59,34	53,64	58,2	52,68	5,52	24	0	0	64,8	60	4,76	0,42	0,38	4
25.04.2021	0,616	0,336	59,35	53,57	58,21	52,61	5,6	24	0	0	64,8	60	4,81	0,42	0,38	3,7
26.04.2021	0,62	0,343	59,36	53,51	58,22	52,55	5,67	24	0	0	64,8	60	4,81	0,42	0,38	2,9
27.04.2021	0,656	0,381	59,76	53,31	58,62	52,35	6,27	24	0	0	64,8	60	4,77	0,42	0,38	4,1
28.04.2021	0,645	0,372	59,7	53,39	58,55	52,43	6,12	24	0	0	64,9	60,2	4,72	0,42	0,38	6,7
29.04.2021	0,679	0,403	60,14	53,31	59	52,35	6,65	24	0	0	64,9	60,3	4,67	0,42	0,38	9,3
30.04.2021	0,589	0,334	59,23	53,37	58,13	52,48	5,65	24	0	0	63	58,6	4,44	0,42	0,38	7
01.05.2021	0,662	0,379	59,6	53,12	58,44	52,16	6,28	24	0	0	64,8	60	4,86	0,42	0,38	7,3
02.05.2021	0,607	0,322	58,87	53,36	57,74	52,4	5,34	24	0	0	64,7	59,7	5,04	0,42	0,38	6,2
03.05.2021	0,67	0,371	59,52	53,19	58,38	52,23	6,15	24	0	0	64,6	59,4	5,25	0,42	0,38	5,8
04.05.2021	0,633	0,337	58,97	53,22	57,84	52,26	5,58	24	0	0	64,8	59,6	5,19	0,42	0,38	9,6
05.05.2021	0,691	0,396	59,84	53,11	58,69	52,15	6,54	24	0	0	64,8	59,6	5,12	0,42	0,38	10,4
06.05.2021	0,621	0,327	58,91	53,31	57,77	52,35	5,42	24	0	0	64,7	59,6	5,16	0,42	0,38	6,9
07.05.2021	0,711	0,41	59,78	52,77	58,63	51,81	6,82	24	0	0	64,7	59,5	5,2	0,42	0,38	6,9
08.05.2021	0,689	0,39	59,45	52,79	58,31	51,84	6,47	24	0	0	64,7	59,5	5,22	0,42	0,38	6,3
09.05.2021	0,618	0,322	58,49	52,99	57,36	52,03	5,33	24	0	0	64,8	59,6	5,21	0,42	0,38	11,1
10.05.2021	0,638	0,348	58,76	52,85	57,61	51,89	5,72	24	0	0	64,8	59,7	5,12	0,42	0,38	17,8
11.05.2021	0,61	0,327	59,24	53,69	58,1	52,73	5,37	24	0	0	64,9	60	4,93	0,42	0,38	19,7
12.05.2021	0,597	0,32	58,04	52,61	56,9	51,65	5,25	24	0	0	64,9	60	4,92	0,42	0,38	19,2
13.05.2021	0,604	0,333	58,06	52,42	56,93	51,46	5,47	24	0	0	64,9	60,1	4,83	0,42	0,38	9,9
14.05.2021	0,569	0,297	57,67	52,6	56,54	51,64	4,9	24	0	0	64,9	60	4,87	0,42	0,38	10,6
15.05.2021	0,609	0,338	58,16	52,48	57,04	51,52	5,52	24	0	0	64,9	60	4,86	0,42	0,38	10
16.05.2021	0,637	0,359	58,3	52,21	57,18	51,25	5,93	24	0	0	64,9	60	4,88	0,42	0,38	12,5
17.05.2021	0,616	0,339	57,99	52,23	56,85	51,27	5,58	24	0	0	64,9	60	4,89	0,42	0,38	14,5
18.05.2021	0,587	0,309	57,55	52,25	56,44	51,29	5,15	24	0	0	64,8	59,9	4,92	0,42	0,38	11,4
19.05.2021	0,632	0,352	58,17	52,15	57,03	51,2	5,83	24	0	0	64,8	59,9	4,97	0,42	0,38	10,4
20.05.2021	0,642	0,352	58,26	52,2	57,14	51,26	5,88	24	0	0	64,8	59,7	5,08	0,42	0,38	-
21.05.2021	0,602	0,318	57,85	52,39	56,72	51,43	5,29	24	0	0	64,8	59,8	5,02	0,42	0,38	14
22.05.2021	0,607	0,324	57,87	52,3	56,73	51,34	5,39	24	0	0	64,9	59,9	4,99	0,42	0,38	-
Итого:	18,267	0	1706,23	1534,34	1673,3	1506,61	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,267															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	1040,232	80068,4	71501,75	78086,25	69956,35
22.05.2021	1058,499	81774,63	73036,09	79759,55	71462,96

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 7:55:42