

#84409#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель Мастер, ООО, УК  
Адрес потребителя Тихорецкая 39-41А, Калининград  
Номер абонента 4342  
Порядковый номер 5987  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00211258  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	3,103	-0,154	280,09	282,34	275,69	279,47	-3,78	24	0	0	58,3	46,4	11,87	0,6	0,4	4,9
25.04.2024	2,942	-0,173	279,25	282,1	275,03	279,34	-4,31	24	0	0	57	45,6	11,39	0,6	0,4	6,4
26.04.2024	2,776	-0,168	278,7	281,68	274,66	278,94	-4,28	24	0	0	55,7	44,9	10,79	0,6	0,4	7,8
27.04.2024	2,586	-0,147	292,58	295,35	288,75	292,72	-3,97	24	0	0	52,8	43,3	9,54	0,6	0,4	12,1
28.04.2024	2,379	-0,176	279,24	282,77	275,64	280,24	-4,6	24	0	0	52,3	43	9,34	0,6	0,4	14,6
29.04.2024	2,297	-0,167	280,19	283,66	276,71	281,19	-4,48	24	0	0	51,8	42,8	8,97	0,6	0,4	16,9
30.04.2024	2,459	-0,162	281,84	284,82	277,97	282,07	-4,1	24	0	0	54,3	44,8	9,49	0,6	0,4	16,1
01.05.2024	2,163	-0,179	281,49	285,13	277,87	282,56	-4,69	24	0	0	52	43,5	8,5	0,6	0,4	-
02.05.2024	0,788	-0,06	107,42	108,78	106,19	107,88	-1,69	24	0	1	49,6	41,6	8,07	0,6	0,4	-
Итого:	21,493	0	2360,8	2386,63	2328,51	2364,41	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,493															

Общее время работы системы, ч 216  
Период нормальной работы системы, ч 216

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	1975,354	171466,49	166764,77	168824,5	165033,5
02.05.2024	1996,847	173827,29	169151,4	171153,01	167397,91

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
15.05.2024 9:26:56