

#130389#

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/04/25г.-23/05/25г.

Абонент: Мастер,ОООАдрес: Тихорецкая,39-41а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.07 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

Заводской номер 00211258

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x1111

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.2025	62,01	56,11	5,9	50,48	49,56	44,43	43,71	5,85	4,2	3,8	0,62	0,329	24	0	
24.04.2025	61,95	55,97	5,98	51,01	50,09	44,32	43,6	6,49	4,2	3,8	0,664	0,363	24	0	
25.04.2025	61,89	55,64	6,25	50,84	49,92	44,07	43,35	6,57	4,2	3,8	0,68	0,367	24	0	
26.04.2025	61,89	55,57	6,32	50,79	49,87	44,09	43,37	6,5	4,2	3,8	0,677	0,362	24	0	
27.04.2025	61,87	55,6	6,27	51,54	50,63	43,99	43,27	7,36	4,2	3,8	0,727	0,412	24	0	
28.04.2025	61,92	55,64	6,28	50,97	50,06	44,11	43,39	6,67	4,2	3,8	0,686	0,372	24	0	
29.04.2025	61,97	55,77	6,2	51,65	50,74	44,24	43,52	7,22	4,2	3,8	0,718	0,403	24	0	
30.04.2025	61,96	55,69	6,27	50,98	50,07	44,01	43,29	6,78	4,2	3,8	0,694	0,377	24	0	
01.05.2025	61,99	55,74	6,25	50,73	49,83	43,98	43,26	6,57	4,2	3,8	0,677	0,367	24	0	
02.05.2025	62,06	55,9	6,16	50,18	49,27	43,79	43,07	6,2	4,2	3,8	0,65	0,349	24	0	
03.05.2025	61,92	55,77	6,15	50,28	49,38	43,99	43,27	6,11	4,2	3,8	0,644	0,341	24	0	
04.05.2025	61,8	55,65	6,15	50	49,09	43,91	43,21	5,88	4,2	3,8	0,631	0,329	24	0	
05.05.2025	61,75	55,13	6,62	48,28	47,43	42,18	41,55	5,88	4,2	3,8	0,636	0,325	24	0	
06.05.2025	61,85	54,82	7,03	45,26	44,48	39,16	38,67	5,81	4,2	3,8	0,632	0,319	24	0	
07.05.2025	61,76	54,56	7,2	45	44,24	38,92	38,44	5,8	4,2	3,8	0,638	0,317	24	0	
08.05.2025	61,72	54,58	7,14	45,97	45,17	38,72	38,24	6,93	4,2	3,8	0,701	0,379	24	0	
09.05.2025	61,88	54,75	7,13	44,69	43,94	39,06	38,58	5,36	4,2	3,8	0,606	0,298	24	0	
10.05.2025	61,67	54,58	7,09	45,63	44,85	38,99	38,51	6,34	4,2	3,8	0,663	0,349	24	0	
11.05.2025	61,35	54,35	7	45,83	45,05	38,82	38,34	6,71	4,2	3,8	0,68	0,366	24	0	
12.05.2025	61,84	54,66	7,18	45,16	44,39	39,09	38,61	5,78	4,2	3,8	0,635	0,318	24	0	
13.05.2025	61,81	54,71	7,1	44,48	43,73	39,09	38,61	5,12	4,2	3,8	0,591	0,281	24	0	
14.05.2025	61,75	54,61	7,14	44,91	44,15	39	38,52	5,63	4,2	3,8	0,626	0,312	24	0	
15.05.2025	61,64	54,45	7,19	44,51	43,77	38,73	38,25	5,52	4,2	3,8	0,614	0,302	24	0	
16.05.2025	61,81	54,44	7,37	45,25	44,48	38,77	38,29	6,19	4,2	3,8	0,667	0,339	24	0	
17.05.2025	61,76	54,62	7,14	45,18	44,42	38,81	38,33	6,09	4,2	3,8	0,652	0,333	24	0	
18.05.2025	61,33	54,4	6,93	45,64	44,88	38,7	38,22	6,66	4,2	3,8	0,672	0,361	24	0	
19.05.2025	61,67	54,65	7,02	45,01	44,28	38,69	38,21	6,07	4,2	3,8	0,644	0,332	24	0	
20.05.2025	61,65	54,61	7,04	44,9	44,15	38,78	38,3	5,85	4,2	3,8	0,631	0,317	24	0	
21.05.2025	61,73	54,82	6,91	45,26	44,49	38,75	38,27	6,22	4,2	3,8	0,649	0,344	24	0	
22.05.2025	62,02	55,16	6,86	44,7	43,93	38,71	38,23	5,7	4,2	3,8	0,616	0,314	24	0	
23.05.2025	62,07	55,2	6,87	44,91	44,14	38,47	37,99	6,15	4,2	3,8	0,645	0,341	24	0	
Итого:				1470	1444,48	1270,3	1252,47	192,01			20,266	10,618	744	0	
Средние:	61,81	55,1	6,71						4,2	3,8					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2524:00	71777,89	70513,94	60629,91	59747,24	10766,7	1014,071	608,18	32559	0
23/05/2524:00	73247,91	71958,42	61900,28	60999,71	10958,71	1034,337	618,798	33303	0
Итого:	1470,02	1444,48	1270,37	1252,47	192,01	20,266	10,618	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 33433ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

