

#82899#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2024 по 10.06.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Мастер, ООО, УК
Тихорецкая 39-41А, Калининград
4342

Заводской номер счётчика 00211258	Показания прибора, Гкал 10.06.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1996,847	1996,847	0
Количество тепловой энергии, система 2	843,245	780,34	62.905

Подпись исполнителя _____



с 04.06.24 по расчетке



#82897#

Отчёт за период с 23.05.2024 по 10.06.2024.

Номер абонента 4342
Порядковый номер 5987
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211258
Номер системы 1
Отчёт сформирован 13.06.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	29,8	27,9	1,89	0,6	0,4
25.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	30	28,1	1,9	0,6	0,4
26.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	30,1	28,2	1,92	0,6	0,4
27.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	30,3	28,3	1,92	0,6	0,4
28.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	30,4	28,5	1,93	0,6	0,4
29.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	29,8	28,1	1,72	0,6	0,4
30.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	30,3	28,4	1,85	0,6	0,4
31.05.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	30,6	28,7	1,9	0,6	0,4
01.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	30,7	28,8	1,9	0,6	0,4
02.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	30,6	28,8	1,82	0,6	0,4
03.06.2024	-	0	0	0	0,01	0	0,01	-0,01	24	0	1	29,5	28,1	1,43	0,6	0,4
04.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	29,1	27,5	1,61	0,6	0,4
05.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	28,9	26,8	2,05	0,6	0,4
06.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	26	23,6	2,46	0,6	0,4
07.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25,1	22,4	2,67	0,6	0,4
08.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,7	21,7	2,99	0,6	0,4
09.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,9	21	2,91	0,6	0,4
10.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,5	20,6	2,99	0,6	0,4
Итого:	-	0	0	0	0,01	0	0,01	-0,01	432	0	-	28,52	26,42	2,1	0,6	0,4

Общее время работы системы 432 час.
Период нормальной работы системы 432 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2024	1996,847	173827,29	169151,4	171153,01	167397,91
10.06.2024	1996,847	173827,29	169151,41	171153,01	167397,92

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

#82898#

Отчёт за период с 23.05.2024 по 10.06.2024.

Номер абонента 4342
 Порядковый номер 5988
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00211258
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 13.06.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TeXErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2024	-	6,016	5,221	133,25	38,55	130,87	38,07	92,8	24	0	0	62,2	56,2	6,1	0,42	0,38
25.05.2024	-	6,372	5,546	139,35	38,81	136,85	38,33	98,52	24	0	0	62,3	56,2	6,05	0,42	0,38
26.05.2024	-	5,307	4,585	121,51	38,41	119,35	37,93	81,42	24	0	0	62,3	56,2	6,05	0,42	0,38
27.05.2024	-	5,785	5,022	129,84	38,89	127,51	38,41	89,1	24	0	0	62,3	56,3	5,99	0,42	0,38
28.05.2024	-	5,973	5,192	132,85	38,87	130,47	38,39	92,08	24	0	0	62,3	56,3	5,96	0,42	0,38
29.05.2024	-	5,266	4,555	121,5	39	119,33	38,52	80,81	24	0	0	62,2	56,3	5,98	0,42	0,38
30.05.2024	-	6,202	5,409	137	39,18	134,56	38,7	95,86	24	0	0	62,2	56,3	5,93	0,42	0,38
31.05.2024	-	6,276	5,469	137,84	38,91	135,39	38,43	96,96	24	0	0	62,3	56,3	5,96	0,42	0,38
01.06.2024	-	6,5	5,679	141,56	38,98	139,04	38,5	100,54	24	0	0	62,3	56,4	5,93	0,42	0,38
02.06.2024	-	5,698	4,953	128,43	38,94	126,16	38,46	87,7	24	0	0	62,3	56,4	5,92	0,42	0,38
03.06.2024	-	2,769	2,29	80,85	39,18	79,44	38,69	40,75	24	0	0	62,1	56,2	5,98	0,42	0,38
04.06.2024	-	0,574	0,304	45,29	39,61	44,51	39,13	5,38	24	0	0	62,2	56,1	6,09	0,42	0,38
05.06.2024	-	0,166	0,077	21,03	19,3	20,75	19,11	1,64	24	0	0	52,5	48,3	4,14	0,42	0,38
06.06.2024	-	0,002	0,002	3,53	3,53	3,53	3,53	0	24	0	1	20,2	21	-0,79	0,42	0,38
07.06.2024	-	-0,001	0	0,63	0,84	0,63	0,84	-0,21	24	0	1	20,4	20,9	-0,5	0,42	0,38
08.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,1	21,2	-0,1	0,42	0,38
09.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,4	20,5	-0,12	0,42	0,38
10.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,9	20,1	-0,19	0,42	0,38
Итого:	-	62,905	54,304	1474,46	491	1448,39	485,04	963,35	432	0	-	50,08	45,96	4,13	0,42	0,38

Общее время работы системы 432 час.

Период нормальной работы системы 432 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2024	780,34	55382,66	46792,59	54406,94	46126,44
10.06.2024	843,245	56857,12	47283,59	55855,33	46611,48

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения