

#133341#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 28.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК
Тихорецкая 39-41А, Калининград
4342

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал 28.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
00211258			
Количество тепловой энергии, система 1	2569,602	2569,602	0
Количество тепловой энергии, система 2	1037,346	1034,337	3.009

Подпись исполнителя



МИТ «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
« 40 » 06 20 25

акт 29.05.25 откл
21. мет

#133340#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 28.05.2025.

Номер абонента 4342
Порядковый номер 5988
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211258
Номер системы 2
Отчёт сформирован 30.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTm, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0,616	0,319	44,66	38,66	43,93	38,18	5,75	24	0	0	62	55,1	6,84	0,42	0,38
25.05.2025	-	0,599	0,306	44,38	38,62	43,65	38,14	5,51	24	0	0	61,8	55,1	6,75	0,42	0,38
26.05.2025	-	0,637	0,341	45,04	38,55	44,29	38,07	6,22	24	0	0	61,8	55,1	6,7	0,42	0,38
27.05.2025	-	0,585	0,298	44,33	38,72	43,59	38,24	5,35	24	0	0	61,9	55,3	6,66	0,42	0,38
28.05.2025	-	0,572	0,288	45,69	40,28	44,88	39,72	5,16	24	0	0	62,1	55,7	6,38	0,42	0,38
Итого:	-	3,009	1,552	224,1	194,83	220,34	192,35	27,99	120	0	-	61,92	55,26	6,67	0,42	0,38

Общее время работы системы 120 час.

Период нормальной работы системы 120 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2025	1034,337	73247,91	61900,28	71958,42	60999,71
28.05.2025	1037,346	73472,01	62095,11	72178,76	61192,06

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения