

#90800#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Тихорецкая 39-41А, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 5988
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211258
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,515	0,231	48,79	44,55	47,88	43,83	4,05	24	0	0	62,2	56,2	6	0,42	0,38	-
25.06.2024	0,474	0,213	44,06	40,1	43,25	39,46	3,79	24	0	0	62,3	56,3	6,04	0,42	0,38	-
26.06.2024	0,555	0,275	49,39	44,38	48,48	43,66	4,82	24	0	0	62,4	56,6	5,79	0,42	0,38	-
27.06.2024	0,501	0,234	48,8	44,57	47,9	43,85	4,05	24	0	0	62,4	56,7	5,69	0,42	0,38	-
28.06.2024	0,499	0,233	48,62	44,38	47,71	43,66	4,05	24	0	0	62,4	56,8	5,6	0,42	0,38	-
29.06.2024	0,427	0,166	47,47	44,46	46,58	43,74	2,84	24	0	0	62,4	56,7	5,66	0,42	0,38	-
30.06.2024	0,478	0,217	48,53	44,66	47,64	43,94	3,7	24	0	0	62,4	56,8	5,64	0,42	0,38	-
01.07.2024	0,462	0,195	48,46	44,87	47,55	44,15	3,4	24	0	0	62,3	56,7	5,6	0,42	0,38	-
02.07.2024	0,425	0,161	53,63	50,69	52,7	49,97	2,73	24	0	0	62,3	57,2	5,05	0,42	0,38	-
03.07.2024	0,472	0,204	55,47	51,71	54,5	50,98	3,52	24	0	0	62,3	57,2	5,02	0,42	0,38	-
04.07.2024	0,47	0,202	49,83	46,2	48,95	45,48	3,47	24	0	0	62,3	56,8	5,57	0,42	0,38	-
05.07.2024	0,471	0,199	46,88	43,29	46,06	42,57	3,49	24	0	0	62,3	56,4	5,95	0,42	0,38	-
06.07.2024	0,498	0,226	47,39	43,29	46,53	42,57	3,96	24	0	0	62,4	56,5	5,9	0,42	0,38	-
07.07.2024	0,494	0,226	47,29	43,21	46,43	42,49	3,94	24	0	0	62,4	56,5	5,85	0,42	0,38	-
08.07.2024	0,503	0,237	47,61	43,33	46,73	42,61	4,12	24	0	0	62,4	56,6	5,82	0,42	0,38	-
09.07.2024	0,45	0,182	46,99	43,64	46,12	42,92	3,2	24	0	0	62,4	56,6	5,78	0,42	0,38	-
10.07.2024	0,428	0,169	46,98	43,89	46,11	43,18	2,93	24	0	0	62,4	56,7	5,69	0,42	0,38	-
11.07.2024	0,42	0,167	46,91	43,95	46,07	43,23	2,84	24	0	0	62,4	56,8	5,62	0,42	0,38	-
12.07.2024	0,408	0,157	46,86	44,09	46,02	43,37	2,65	24	0	0	62,4	56,8	5,59	0,42	0,38	-
13.07.2024	0,428	0,176	47,03	43,91	46,17	43,19	2,98	24	0	0	62,4	56,8	5,6	0,42	0,38	-
14.07.2024	0,444	0,186	47,25	43,91	46,37	43,19	3,18	24	0	0	62,4	56,8	5,66	0,42	0,38	-
15.07.2024	0,406	0,15	46,72	44,04	45,89	43,32	2,57	24	0	0	62,4	56,8	5,62	0,42	0,38	-
16.07.2024	0,439	0,181	47,29	44	46,43	43,28	3,15	24	0	0	62,4	56,9	5,53	0,42	0,38	-
17.07.2024	0,404	0,157	46,55	43,81	45,74	43,09	2,65	24	0	0	62,4	56,8	5,57	0,42	0,38	-
18.07.2024	0,428	0,173	46,71	43,66	45,88	42,94	2,94	24	0	0	62,4	56,7	5,66	0,42	0,38	-
19.07.2024	0,402	0,15	46,25	43,61	45,45	42,89	2,56	24	0	0	62,3	56,6	5,72	0,42	0,38	-
20.07.2024	0,437	0,182	46,61	43,41	45,79	42,69	3,1	24	0	0	62,4	56,7	5,67	0,42	0,38	-
21.07.2024	0,434	0,18	46,59	43,42	45,78	42,7	3,08	24	0	0	62,4	56,8	5,64	0,42	0,38	-
22.07.2024	0,415	0,163	46,26	43,43	45,47	42,71	2,76	24	0	0	62,4	56,8	5,63	0,42	0,38	-
23.07.2024	0,441	0,185	46,56	43,27	45,74	42,55	3,19	24	0	0	62,4	56,7	5,67	0,42	0,38	-
Итого:	13,628	0	1433,78	1329,73	1407,92	1308,21	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,628															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	846,177	57161,51	47559,33	56155,36	46883,64
23.07.2024	859,805	58595,29	48889,06	57563,28	48191,85

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2024 7:35:34