

#28944#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель Мастер, ООО, УК  
Адрес потребителя Тихорецкая 39-41А, Калининград  
Номер абонента 4342  
Порядковый номер 5988  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00211258  
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,528	0,256	46,43	41,76	45,6	41,05	4,55	24	0	0	62,3	56,3	5,96	0,42	0,38	-
25.07.2023	0,519	0,249	46,25	41,73	45,43	41,01	4,42	24	0	0	62,3	56,4	5,9	0,42	0,38	-
26.07.2023	0,549	0,279	46,58	41,52	45,76	40,85	4,91	24	0	0	62,3	56,3	5,95	0,42	0,38	-
27.07.2023	0,545	0,279	46,62	41,6	45,77	40,9	4,87	24	0	0	62,2	56,3	5,95	0,42	0,38	-
28.07.2023	0,493	0,228	45,92	41,83	45,11	41,11	4	24	0	0	62,3	56,3	5,95	0,42	0,38	-
29.07.2023	0,552	0,282	46,7	41,6	45,86	40,9	4,96	24	0	0	62,3	56,3	5,94	0,42	0,38	-
30.07.2023	0,531	0,261	46,59	41,88	45,76	41,18	4,58	24	0	0	62,3	56,4	5,9	0,42	0,38	-
31.07.2023	0,513	0,247	46,43	42,02	45,63	41,3	4,33	24	0	0	62,3	56,4	5,89	0,42	0,38	-
01.08.2023	0,497	0,237	46,07	41,85	45,26	41,15	4,11	24	0	0	62,3	56,4	5,88	0,42	0,38	-
02.08.2023	0,524	0,26	46,17	41,49	45,36	40,79	4,57	24	0	0	62,3	56,4	5,86	0,42	0,38	-
03.08.2023	0,523	0,258	46,31	41,72	45,5	41,01	4,49	24	0	0	62,3	56,4	5,86	0,42	0,38	-
04.08.2023	0,553	0,29	46,68	41,48	45,85	40,79	5,06	24	0	0	62,3	56,4	5,86	0,42	0,38	-
05.08.2023	0,496	0,235	45,91	41,71	45,13	41	4,13	24	0	0	62,3	56,4	5,84	0,42	0,38	-
06.08.2023	0,57	0,303	46,71	41,2	45,87	40,52	5,35	24	0	0	62,3	56,5	5,82	0,42	0,38	-
07.08.2023	0,593	0,322	47,05	41,19	46,21	40,5	5,71	24	0	0	62,3	56,5	5,83	0,42	0,38	-
08.08.2023	0,542	0,274	46,3	41,36	45,48	40,65	4,83	24	0	0	62,2	56,3	5,94	0,42	0,38	-
09.08.2023	0,506	0,238	45,89	41,63	45,08	40,93	4,15	24	0	0	62,2	56,2	6,02	0,42	0,38	-
10.08.2023	0,532	0,259	46,09	41,39	45,27	40,71	4,56	24	0	0	62,2	56,2	6,07	0,42	0,38	-
11.08.2023	0,504	0,237	45,81	41,54	45,01	40,87	4,14	24	0	0	62,2	56,2	6,07	0,42	0,38	-
12.08.2023	0,531	0,261	46,15	41,44	45,33	40,76	4,57	24	0	0	62,3	56,2	6,07	0,42	0,38	-
13.08.2023	0,537	0,268	46,22	41,39	45,4	40,72	4,68	24	0	0	62,3	56,3	6,02	0,42	0,38	-
14.08.2023	0,509	0,248	45,85	41,45	45,05	40,75	4,3	24	0	0	62,3	56,3	5,96	0,42	0,38	-
15.08.2023	0,487	0,229	45,69	41,65	44,92	40,94	3,98	24	0	0	62,3	56,5	5,86	0,42	0,38	-
16.08.2023	0,514	0,255	46,26	41,74	45,46	41,04	4,42	24	0	0	62,3	56,5	5,8	0,42	0,38	-
17.08.2023	0,466	0,213	45,46	41,75	44,69	41,04	3,65	24	0	0	62,3	56,5	5,77	0,42	0,38	-
18.08.2023	0,508	0,252	45,77	41,27	44,96	40,56	4,4	24	0	0	62,3	56,6	5,73	0,42	0,38	-
19.08.2023	0,502	0,25	45,79	41,36	45,01	40,65	4,36	24	0	0	62,3	56,7	5,66	0,42	0,38	-
20.08.2023	0,507	0,257	46,09	41,51	45,27	40,8	4,47	24	0	0	62,3	56,7	5,62	0,42	0,38	-
21.08.2023	0,458	0,211	45,22	41,55	44,45	40,84	3,61	24	0	0	62,2	56,5	5,73	0,42	0,38	-
22.08.2023	0,509	0,252	45,59	41,06	44,79	40,38	4,41	24	0	0	62,3	56,5	5,78	0,42	0,38	-
23.08.2023	0,474	0,218	45,02	41,1	44,26	40,42	3,84	24	0	0	62,3	56,4	5,84	0,42	0,38	-
Итого:	16,072	0	1429,62	1287,77	1404,53	1266,12	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,072															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	409,343	38513,42	34781,51	37832,85	34280,79
23.08.2023	425,415	39943,04	36069,28	39237,38	35546,91

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
28.08.2023 14:17:47