

#93039#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Тихорецкая 39-41А, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 5988
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211258
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,447	0,189	46,57	43,2	45,73	42,48	3,25	24	0	0	62,4	56,7	5,68	0,42	0,38	-
25.07.2024	0,412	0,157	46,1	43,34	45,31	42,63	2,68	24	0	0	62,4	56,6	5,71	0,42	0,38	-
26.07.2024	0,415	0,16	46,27	43,42	45,46	42,7	2,76	24	0	0	62,4	56,6	5,72	0,42	0,38	-
27.07.2024	0,437	0,182	46,29	43,11	45,5	42,39	3,11	24	0	0	62,4	56,7	5,68	0,42	0,38	-
28.07.2024	0,467	0,205	46,61	42,99	45,8	42,27	3,53	24	0	0	62,3	56,5	5,79	0,42	0,38	-
29.07.2024	0,469	0,191	46,46	43,06	45,66	42,34	3,32	24	0	0	62,2	56,1	6,11	0,42	0,38	-
30.07.2024	0,477	0,209	46,68	42,94	45,85	42,22	3,63	24	0	0	62,3	56,3	5,95	0,42	0,38	-
31.07.2024	0,504	0,234	48,44	44,22	47,57	43,5	4,07	24	0	0	62,3	56,6	5,73	0,42	0,38	-
01.08.2024	0,492	0,222	46,76	42,75	45,92	42,03	3,89	24	0	0	62,3	56,4	5,92	0,42	0,38	-
02.08.2024	0,481	0,215	46,54	42,7	45,71	41,98	3,73	24	0	0	62,3	56,4	5,93	0,42	0,38	-
03.08.2024	0,49	0,225	46,59	42,59	45,78	41,87	3,91	24	0	0	62,4	56,5	5,89	0,42	0,38	-
04.08.2024	0,49	0,226	46,73	42,67	45,9	41,96	3,94	24	0	0	62,4	56,5	5,86	0,42	0,38	-
05.08.2024	0,46	0,197	46,29	42,76	45,47	42,04	3,43	24	0	0	62,3	56,4	5,88	0,42	0,38	-
06.08.2024	0,472	0,207	46,46	42,75	45,64	42,03	3,61	24	0	0	62,3	56,4	5,9	0,42	0,38	-
07.08.2024	0,514	0,246	47,15	42,65	46,29	41,93	4,36	24	0	0	62,3	56,5	5,84	0,42	0,38	-
08.08.2024	0,515	0,248	46,85	42,37	46	41,65	4,35	24	0	0	62,4	56,6	5,81	0,42	0,38	-
09.08.2024	0,481	0,222	47,26	43,26	46,38	42,54	3,84	24	0	0	62,4	56,6	5,71	0,42	0,38	-
10.08.2024	0,489	0,22	45,95	41,99	45,16	41,28	3,88	24	0	0	62,3	56,4	5,94	0,42	0,38	-
11.08.2024	0,515	0,245	46,18	41,79	45,35	41,08	4,27	24	0	0	62,3	56,2	6,1	0,42	0,38	-
12.08.2024	0,503	0,228	45,75	41,64	44,97	40,94	4,03	24	0	0	62,3	56,2	6,11	0,42	0,38	-
13.08.2024	0,509	0,239	45,87	41,59	45,07	40,91	4,16	24	0	0	62,3	56,2	6,08	0,42	0,38	-
14.08.2024	0,484	0,213	45,6	41,77	44,79	41,06	3,73	24	0	0	62,4	56,3	6,02	0,42	0,38	-
15.08.2024	0,46	0,198	45,48	42,01	44,71	41,3	3,41	24	0	0	62,4	56,4	5,97	0,42	0,38	-
16.08.2024	0,494	0,23	45,84	41,71	45,05	41,01	4,04	24	0	0	62,4	56,5	5,88	0,42	0,38	-
17.08.2024	0,452	0,196	45,32	41,86	44,55	41,14	3,41	24	0	0	62,4	56,6	5,82	0,42	0,38	-
18.08.2024	0,451	0,195	45,52	42,07	44,74	41,35	3,39	24	0	0	62,4	56,7	5,73	0,42	0,38	-
19.08.2024	0,457	0,198	45,16	41,67	44,38	40,95	3,43	24	0	0	62,3	56,5	5,87	0,42	0,38	-
20.08.2024	0,451	0,196	45,11	41,66	44,34	40,96	3,38	24	0	0	62,4	56,5	5,82	0,42	0,38	-
21.08.2024	0,433	0,18	44,87	41,69	44,11	40,97	3,14	24	0	0	62,4	56,5	5,82	0,42	0,38	-
22.08.2024	0,476	0,216	45,44	41,64	44,67	40,94	3,73	24	0	0	62,3	56,4	5,93	0,42	0,38	-
23.08.2024	0,447	0,189	45,04	41,76	44,3	41,05	3,25	24	0	0	62,4	56,4	5,93	0,42	0,38	-
Итого:	14,644	0	1431,18	1315,63	1406,16	1293,5	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,644															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	859,805	58595,29	48889,06	57563,28	48191,85
23.08.2024	874,449	60026,47	50204,69	58969,44	49485,35

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2024 12:46:44