

# #21669#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель: Мастер, ООО, УК  
Адрес потребителя: Тихорецкая 39-41А, Калининград  
Номер абонента: 4342  
Порядковый номер: 5988  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00211258  
Номер системы: 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0,487	0,214	57,34	53,47	56,34	52,75	3,59	24	0	0	62,6	57,6	4,97	0,42	0,38	-
25.08.2022	0,456	0,184	56,92	53,52	55,94	52,8	3,14	24	0	0	62,6	57,6	4,93	0,42	0,38	-
26.08.2022	0,452	0,188	56,88	53,46	55,89	52,72	3,17	24	0	0	62,6	57,8	4,82	0,42	0,38	-
27.08.2022	0,445	0,185	56,97	53,69	55,99	52,91	3,08	24	0	0	62,6	57,8	4,73	0,42	0,38	-
28.08.2022	0,438	0,177	56,75	53,59	55,76	52,8	2,96	24	0	0	62,6	57,8	4,78	0,42	0,38	-
29.08.2022	0,425	0,148	56,36	53,61	55,38	52,89	2,49	24	0	0	62,5	57,5	5,03	0,42	0,38	-
30.08.2022	0,476	0,2	56,79	53,16	55,82	52,44	3,38	24	0	0	62,5	57,4	5,02	0,42	0,38	-
31.08.2022	0,498	0,218	57,08	53,08	56,1	52,36	3,74	24	0	0	62,4	57,4	5,03	0,42	0,38	-
01.09.2022	0,526	0,245	57,26	52,82	56,27	52,1	4,17	24	0	0	62,4	57,4	5,08	0,42	0,38	-
02.09.2022	0,503	0,216	56,53	52,54	55,55	51,82	3,73	24	0	0	62,4	57,3	5,16	0,42	0,38	-
03.09.2022	0,516	0,223	56,66	52,61	55,68	51,89	3,79	24	0	0	62,4	57,1	5,38	0,42	0,38	-
04.09.2022	0,549	0,261	57,12	52,36	56,13	51,64	4,49	24	0	0	62,4	57,3	5,17	0,42	0,38	-
05.09.2022	0,542	0,241	56,72	52,31	55,73	51,59	4,14	24	0	0	62,4	57	5,44	0,42	0,38	-
06.09.2022	0,534	0,234	56,51	52,26	55,52	51,54	3,98	24	0	0	62,4	56,9	5,53	0,42	0,38	-
07.09.2022	0,562	0,258	56,88	52,14	55,89	51,42	4,47	24	0	0	62,4	56,9	5,5	0,42	0,38	-
08.09.2022	0,556	0,257	56,91	52,21	55,9	51,49	4,41	24	0	0	62,4	57	5,44	0,42	0,38	-
09.09.2022	0,607	0,294	57,36	52,02	56,37	51,3	5,07	24	0	0	62,4	56,8	5,62	0,42	0,38	-
10.09.2022	0,582	0,282	57,12	52,01	56,12	51,29	4,83	24	0	0	62,4	57	5,44	0,42	0,38	-
11.09.2022	0,616	0,308	56,94	51,32	55,94	50,6	5,34	24	0	0	62,4	56,8	5,57	0,42	0,38	-
12.09.2022	0,614	0,312	57,2	51,51	56,19	50,79	5,4	24	0	0	62,4	56,9	5,47	0,42	0,38	-
13.09.2022	0,581	0,278	56,8	51,71	55,8	50,99	4,81	24	0	0	62,4	56,9	5,49	0,42	0,38	-
14.09.2022	0,618	0,31	57,04	51,42	56,04	50,7	5,34	24	0	0	62,4	56,8	5,56	0,42	0,38	-
15.09.2022	0,614	0,312	57,1	51,43	56,09	50,71	5,38	24	0	0	62,4	56,9	5,49	0,42	0,38	-
16.09.2022	0,573	0,274	56,77	51,73	55,77	51,01	4,76	24	0	0	62,4	56,9	5,47	0,42	0,38	-
17.09.2022	0,598	0,275	56,84	51,76	55,87	51,04	4,83	24	0	0	62,4	56,6	5,8	0,42	0,38	-
18.09.2022	0,645	0,34	57,75	51,52	56,74	50,8	5,94	24	0	0	62,4	57	5,44	0,42	0,38	-
19.09.2022	0,612	0,296	56,86	51,43	55,85	50,71	5,14	24	0	0	62,4	56,6	5,78	0,42	0,38	-
20.09.2022	0,583	0,277	56,74	51,69	55,75	50,97	4,78	24	0	0	62,3	56,8	5,55	0,42	0,38	-
21.09.2022	0,596	0,284	56,79	51,59	55,8	50,87	4,93	24	0	0	62,3	56,7	5,67	0,42	0,38	-
22.09.2022	0,613	0,303	56,85	51,31	55,85	50,59	5,26	24	0	0	62,3	56,7	5,63	0,42	0,38	-
23.09.2022	0,623	0,302	56,78	51,27	55,79	50,55	5,24	24	0	0	62,3	56,5	5,87	0,42	0,38	-
Итого:	17,04	0	1764,62	1620,55	1733,86	1598,08	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,04															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	218,695	21329	19346,44	20953,1	19072,55
23.09.2022	235,735	23093,62	20966,99	22686,96	20670,63

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.09.2022 7:34:42