

#35632#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Тихорецкая 39-41А, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 5988
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211258
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,504	0,245	45,42	41,01	44,63	40,33	4,3	24	0	0	62,3	56,4	5,83	0,42	0,38	-
25.08.2023	0,513	0,255	45,68	41,12	44,89	40,43	4,46	24	0	0	62,3	56,5	5,79	0,42	0,38	-
26.08.2023	0,538	0,284	46,08	41,03	45,27	40,35	4,92	24	0	0	62,3	56,6	5,73	0,42	0,38	-
27.08.2023	0,5	0,244	45,67	41,3	44,89	40,6	4,29	24	0	0	62,3	56,6	5,72	0,42	0,38	-
28.08.2023	0,5	0,24	45,35	40,98	44,56	40,33	4,23	24	0	0	62,2	56,4	5,84	0,42	0,38	-
29.08.2023	0,482	0,225	45,12	41,05	44,34	40,38	3,96	24	0	0	62,2	56,4	5,83	0,42	0,38	-
30.08.2023	0,529	0,273	45,77	40,87	44,99	40,21	4,78	24	0	0	62,2	56,4	5,82	0,42	0,38	-
31.08.2023	0,541	0,279	45,64	40,66	44,87	40	4,87	24	0	0	62,2	56,4	5,88	0,42	0,38	-
01.09.2023	0,511	0,246	45,38	40,9	44,6	40,27	4,33	24	0	0	62,2	56,2	5,99	0,42	0,38	-
02.09.2023	0,55	0,28	45,85	40,72	45,06	40,13	4,93	24	0	0	62,2	56,1	6,07	0,42	0,38	-
03.09.2023	0,561	0,29	46,05	40,75	45,23	40,13	5,1	24	0	0	62,2	56,1	6,05	0,42	0,38	-
04.09.2023	0,552	0,278	45,85	40,73	45,07	40,13	4,94	24	0	0	62,2	56,1	6,07	0,42	0,38	-
05.09.2023	0,544	0,277	45,93	40,91	45,13	40,28	4,85	24	0	0	62,2	56,2	6,02	0,42	0,38	-
06.09.2023	0,545	0,276	45,83	40,78	45,04	40,18	4,86	24	0	0	62,2	56,3	5,98	0,42	0,38	-
07.09.2023	0,55	0,285	46,01	40,86	45,23	40,21	5,02	24	0	0	62,2	56,3	5,98	0,42	0,38	-
08.09.2023	0,532	0,265	45,65	40,83	44,87	40,21	4,66	24	0	0	62,2	56,3	5,98	0,42	0,38	-
09.09.2023	0,564	0,297	46,17	40,75	45,36	40,11	5,25	24	0	0	62,3	56,3	5,92	0,42	0,38	-
10.09.2023	0,492	0,248	39,81	35,23	39,13	34,69	4,44	24	0	1	62,4	56,2	6,17	0,42	0,38	-
11.09.2023	0,495	0,236	45,27	41,05	44,51	40,39	4,12	24	0	0	62,3	56,4	5,91	0,42	0,38	-
12.09.2023	0,497	0,24	45,37	41,09	44,59	40,41	4,18	24	0	0	62,3	56,4	5,88	0,42	0,38	-
13.09.2023	0,539	0,276	45,89	40,87	45,09	40,21	4,88	24	0	0	62,3	56,5	5,83	0,42	0,38	-
14.09.2023	0,532	0,265	45,68	40,81	44,88	40,18	4,7	24	0	0	62,2	56,2	5,98	0,42	0,38	-
15.09.2023	0,502	0,237	45,2	40,92	44,45	40,27	4,18	24	0	0	62,2	56,2	6	0,42	0,38	-
16.09.2023	0,538	0,27	45,23	40,22	44,44	39,65	4,79	24	0	0	62,2	56,1	6,11	0,42	0,38	-
17.09.2023	0,575	0,303	46,01	40,47	45,16	39,82	5,34	24	0	0	62,3	56,2	6,03	0,42	0,38	-
18.09.2023	0,498	0,236	45,54	41,31	44,76	40,64	4,12	24	0	0	62,2	56,3	5,96	0,42	0,38	-
19.09.2023	0,519	0,253	45,67	41,09	44,88	40,44	4,44	24	0	0	62,2	56,2	6	0,42	0,38	-
20.09.2023	0,585	0,312	46,32	40,59	45,5	39,98	5,52	24	0	0	62,2	56,2	6	0,42	0,38	-
21.09.2023	0,543	0,273	45,9	40,9	45,09	40,27	4,82	24	0	0	62,3	56,3	5,99	0,42	0,38	-
22.09.2023	0,535	0,265	45,25	40,36	44,49	39,77	4,72	24	0	0	62,2	56,2	6,01	0,42	0,38	-
23.09.2023	0,528	0,264	45,31	40,44	44,54	39,89	4,65	24	0	0	62,2	56,2	5,97	0,42	0,38	-
Итого:	16,394	0	1409,9	1260,6	1385,54	1240,89	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,394															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	425,415	39943,04	36069,28	39237,38	35546,91
23.09.2023	441,809	41352,94	37329,88	40622,92	36787,8

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 12:07:32