

#95363#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Тихорецкая 39-41А, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 5988
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211258
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,453	0,195	45,17	41,71	44,37	41	3,37	24	0	0	62,4	56,5	5,9	0,42	0,38	-
25.08.2024	0,494	0,227	46	41,9	45,18	41,18	4	24	0	0	62,4	56,5	5,89	0,42	0,38	-
26.08.2024	0,464	0,202	45,29	41,7	44,53	40,98	3,55	24	0	0	62,4	56,5	5,88	0,42	0,38	-
27.08.2024	0,464	0,204	45,34	41,74	44,57	41,02	3,55	24	0	0	62,3	56,4	5,9	0,42	0,38	-
28.08.2024	0,465	0,216	43,45	39,64	42,68	38,97	3,71	24	0	0	62,3	56,3	6,02	0,42	0,38	-
29.08.2024	0,451	0,194	45,7	42,33	44,92	41,61	3,31	24	0	0	62,4	56,5	5,85	0,42	0,38	-
30.08.2024	0,457	0,206	45,78	42,2	44,99	41,49	3,5	24	0	0	62,4	56,7	5,75	0,42	0,38	-
31.08.2024	0,44	0,181	45,44	42,27	44,69	41,55	3,14	24	0	0	62,4	56,5	5,82	0,42	0,38	-
01.09.2024	0,472	0,212	45,92	42,15	45,12	41,43	3,69	24	0	0	62,4	56,6	5,82	0,42	0,38	-
02.09.2024	0,449	0,189	45,49	42,15	44,71	41,43	3,28	24	0	0	62,4	56,5	5,89	0,42	0,38	-
03.09.2024	0,454	0,199	45,65	42,16	44,86	41,44	3,42	24	0	0	62,4	56,5	5,86	0,42	0,38	-
04.09.2024	0,442	0,193	45,3	41,95	44,5	41,23	3,27	24	0	0	62,4	56,5	5,84	0,42	0,38	-
05.09.2024	0,498	0,238	46,03	41,78	45,2	41,07	4,13	24	0	0	62,4	56,6	5,83	0,42	0,38	-
06.09.2024	0,441	0,184	45,12	41,84	44,36	41,12	3,24	24	0	0	62,4	56,6	5,83	0,42	0,38	-
07.09.2024	0,471	0,217	45,37	41,56	44,58	40,85	3,73	24	0	0	62,4	56,6	5,8	0,42	0,38	-
08.09.2024	0,445	0,194	45,1	41,74	44,34	41,02	3,32	24	0	0	62,4	56,6	5,8	0,42	0,38	-
09.09.2024	0,462	0,208	44,97	41,32	44,21	40,62	3,59	24	0	0	62,4	56,5	5,86	0,42	0,38	-
10.09.2024	0,461	0,21	45,07	41,37	44,3	40,68	3,62	24	0	0	62,4	56,6	5,8	0,42	0,38	-
11.09.2024	0,509	0,246	45,52	41,05	44,73	40,4	4,33	24	0	0	62,4	56,5	5,86	0,42	0,38	-
12.09.2024	0,509	0,247	45,32	40,89	44,54	40,24	4,3	24	0	0	62,3	56,3	5,95	0,42	0,38	-
13.09.2024	0,496	0,229	45,22	41,08	44,46	40,43	4,03	24	0	0	62,3	56,2	6,04	0,42	0,38	-
14.09.2024	0,472	0,202	44,83	41,23	44,09	40,56	3,53	24	0	0	62,2	56	6,18	0,42	0,38	-
15.09.2024	0,524	0,255	45,64	41,02	44,83	40,35	4,48	24	0	0	62,3	56,2	6,07	0,42	0,38	-
16.09.2024	0,514	0,244	45,61	41,17	44,82	40,52	4,3	24	0	0	62,3	56,3	6,02	0,42	0,38	-
17.09.2024	0,502	0,237	45,26	41,02	44,5	40,37	4,13	24	0	0	62,3	56,3	6,02	0,42	0,38	-
18.09.2024	0,524	0,256	45,55	40,97	44,79	40,3	4,49	24	0	0	62,3	56,3	6	0,42	0,38	-
19.09.2024	0,458	0,198	44,82	41,33	44,06	40,65	3,41	24	0	0	62,3	56,3	5,99	0,42	0,38	-
20.09.2024	0,465	0,205	44,91	41,29	44,15	40,6	3,55	24	0	0	62,3	56,3	6,01	0,42	0,38	-
21.09.2024	0,471	0,209	44,82	41,12	44,05	40,46	3,59	24	0	0	62,3	56,3	6,03	0,42	0,38	-
22.09.2024	0,484	0,223	45,02	41,02	44,25	40,36	3,89	24	0	0	62,3	56,3	6,04	0,42	0,38	-
23.09.2024	0,455	0,191	44,74	41,35	43,98	40,65	3,33	24	0	0	62,3	56,3	6,05	0,42	0,38	-
Итого:	14,666	0	1403,45	1286,05	1379,36	1264,58	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,666															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	874,449	60026,47	50204,69	58969,44	49485,35
23.09.2024	889,115	61429,92	51490,74	60348,8	50749,93

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 7:25:57