

#21675#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 23.10.2021

Потребитель Мастер, ООО, УК
 Адрес потребителя Тихорецкая 39-41А, Калининград
 Номер абонента 4342
 Порядковый номер 5988
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00211258
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,591	0,268	57,95	53	56,92	52,28	4,64	24	0	0	62,3	56,5	5,75	0,42	0,38	-
25.09.2021	0,611	0,29	58,23	52,87	57,19	52,15	5,04	24	0	0	62,3	56,7	5,65	0,42	0,38	-
26.09.2021	0,638	0,319	58,78	52,94	57,72	52,22	5,5	24	0	0	62,4	56,8	5,64	0,42	0,38	-
27.09.2021	0,59	0,275	58,09	53,01	57,07	52,29	4,78	24	0	0	62,4	56,8	5,57	0,42	0,38	-
28.09.2021	0,59	0,272	57,9	52,88	56,88	52,16	4,72	24	0	0	62,4	56,8	5,63	0,42	0,38	-
29.09.2021	0,628	0,311	58,15	52,46	57,14	51,74	5,4	24	0	0	62,4	56,8	5,64	0,42	0,38	-
30.09.2021	0,647	0,323	58,29	52,34	57,28	51,62	5,66	24	0	0	62,4	56,7	5,67	0,42	0,38	-
01.10.2021	0,668	0,348	58,7	52,31	57,66	51,59	6,07	24	0	0	62,4	56,9	5,54	0,42	0,38	-
02.10.2021	0,558	0,26	57,32	52,57	56,31	51,85	4,46	24	0	0	62,5	57	5,43	0,42	0,38	-
03.10.2021	0,629	0,334	58,58	52,53	57,53	51,81	5,72	24	0	0	62,5	57,2	5,3	0,42	0,38	-
04.10.2021	0,623	0,326	58,37	52,45	57,33	51,73	5,6	24	0	0	62,5	57,3	5,28	0,42	0,38	-
05.10.2021	0,6	0,303	58,11	52,57	57,09	51,85	5,24	24	0	0	62,5	57,3	5,2	0,42	0,38	-
06.10.2021	0,59	0,295	57,81	52,45	56,79	51,73	5,06	24	0	0	62,5	57,3	5,26	0,42	0,38	-
07.10.2021	0,565	0,278	57,65	52,63	56,66	51,91	4,75	24	0	0	62,5	57,4	5,16	0,42	0,38	-
08.10.2021	0,61	0,319	58,43	52,66	57,37	51,94	5,43	24	0	0	62,5	57,4	5,14	0,42	0,38	-
09.10.2021	0,595	0,296	58,2	52,79	57,19	52,07	5,12	24	0	0	62,5	57,3	5,25	0,42	0,38	-
10.10.2021	0,673	0,375	59,31	52,52	58,24	51,8	6,44	24	0	0	62,5	57,4	5,16	0,42	0,38	-
11.10.2021	0,598	0,309	58,47	52,82	57,42	52,1	5,32	24	0	0	62,5	57,4	5,09	0,42	0,38	-
12.10.2021	0,602	0,31	58,37	52,72	57,34	52	5,34	24	0	0	62,5	57,3	5,18	0,42	0,38	-
13.10.2021	0,609	0,315	58,48	52,69	57,44	51,97	5,47	24	0	0	62,5	57,3	5,16	0,42	0,38	-
14.10.2021	0,589	0,293	58,1	52,75	57,07	52,03	5,04	24	0	0	62,5	57,2	5,25	0,42	0,38	-
15.10.2021	0,58	0,273	57,99	53,01	56,98	52,29	4,69	24	0	0	62,5	57,1	5,42	0,42	0,38	-
16.10.2021	0,638	0,334	58,92	52,82	57,86	52,1	5,76	24	0	0	62,5	57,2	5,31	0,42	0,38	-
17.10.2021	0,652	0,353	59,26	52,89	58,19	52,17	6,02	24	0	0	62,5	57,2	5,3	0,42	0,38	-
18.10.2021	0,511	0,195	56,87	53,23	55,89	52,51	3,38	24	0	0	62,4	56,8	5,67	0,42	0,38	-
19.10.2021	0,535	0,236	57,5	53,19	56,5	52,47	4,03	24	0	0	62,5	57,1	5,38	0,42	0,38	-
20.10.2021	0,601	0,296	58,38	52,98	57,35	52,26	5,09	24	0	0	62,5	57	5,42	0,42	0,38	-
21.10.2021	0,574	0,27	57,92	53,02	56,9	52,3	4,6	24	0	0	62,5	57	5,48	0,42	0,38	-
22.10.2021	0,609	0,301	58,42	52,95	57,38	52,23	5,15	24	0	0	62,5	57	5,5	0,42	0,38	-
23.10.2021	0,625	0,315	58,75	52,97	57,7	52,25	5,45	24	0	0	62,4	57	5,41	0,42	0,38	-
Итого:	18,129	0	1747,3	1583,02	1716,39	1561,42	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,129															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	26,178	2829,32	2610,64	2780,37	2575,2
23.10.2021	44,307	4576,62	4193,66	4496,76	4136,62

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.10.2021 7:34:29