

#33193#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 22.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК
Тихорецкая 39-41А, Калининград
4342
5987
ВКТ-7
00211258
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 12.10.2023 | 1,427 | -0,041 | 151,61 | 152,2 | 149,73 | 150,94 | -1,21 | 24 | 0 | 1 | 51,4 | 41,6 | 9,86 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.10.2023 | 2,762 | -0,114 | 312,96 | 314,96 | 309,06 | 312,29 | -3,23 | 24 | 0 | 0 | 51,8 | 42,5 | 9,36 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.10.2023 | 2,589 | -0,083 | 292,72 | 294,06 | 289,12 | 291,58 | -2,46 | 24 | 0 | 0 | 51,7 | 42,4 | 9,29 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.10.2023 | 2,684 | -0,112 | 291,58 | 293,45 | 287,79 | 290,87 | -3,08 | 24 | 0 | 0 | 52,8 | 43 | 9,77 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.10.2023 | 3,019 | -0,107 | 289,67 | 291,15 | 285,41 | 288,29 | -2,88 | 24 | 0 | 0 | 56,4 | 45,4 | 11,03 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.10.2023 | 2,872 | -0,078 | 285,78 | 286,69 | 281,72 | 283,97 | -2,25 | 24 | 0 | 0 | 55,1 | 44,5 | 10,54 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.10.2023 | 2,687 | -0,102 | 284,31 | 285,98 | 280,57 | 283,48 | -2,91 | 24 | 0 | 0 | 53 | 43 | 10 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.10.2023 | 3,103 | -0,12 | 284,8 | 286,41 | 280,44 | 283,52 | -3,08 | 24 | 0 | 0 | 57,6 | 46,1 | 11,56 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.10.2023 | 3,294 | -0,101 | 281,83 | 282,8 | 277,18 | 279,81 | -2,63 | 24 | 0 | 0 | 59,8 | 47,4 | 12,33 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.10.2023 | 2,997 | -0,101 | 274,47 | 275,78 | 270,35 | 273,07 | -2,72 | 24 | 0 | 0 | 57 | 45,4 | 11,53 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.10.2023 | 2,575 | -0,082 | 272,46 | 273,87 | 269 | 271,5 | -2,5 | 24 | 0 | 0 | 52,1 | 42,2 | 9,95 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 30,009 | 0 | 3022,19 | 3037,35 | 2980,37 | 3009,32 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 30,009 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

264

264

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 11.10.2023 | 1349,948 | 119710,71 | 115182,2 | 117917,83 | 113996,82 |
| 22.10.2023 | 1379,957 | 122732,9 | 118219,55 | 120898,2 | 117006,14 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.10.2023 15:57:28