

#102846#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Тихорецкая 39-41А, Калининград
4342
5987
ВКТ-7
00211258
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2024	2,544	-0,174	247,4	250,77	244	248,54	-4,54	24	0	0	54,5	43,2	11,22	0,6	0,4	8,5
25.10.2024	2,865	-0,174	248,3	251,25	244,38	248,71	-4,33	24	0	0	58,5	45,9	12,54	0,6	0,4	4
26.10.2024	2,624	-0,144	248,25	250,8	244,68	248,46	-3,78	24	0	0	55,7	44,3	11,39	0,6	0,4	8,2
27.10.2024	2,452	-0,14	248,17	250,91	244,86	248,69	-3,83	24	0	0	53,5	42,9	10,66	0,6	0,4	9,6
28.10.2024	2,452	-0,167	247,73	251,02	244,39	248,82	-4,43	24	0	0	53,8	43	10,8	0,6	0,4	10,2
29.10.2024	2,389	-0,144	247,45	250,3	244,21	248,14	-3,93	24	0	0	53,3	42,9	10,45	0,6	0,4	10,9
30.10.2024	2,318	-0,135	247,76	250,54	244,64	248,44	-3,8	24	0	0	51,8	41,7	10,1	0,6	0,4	12,2
31.10.2024	2,494	-0,159	247,55	250,64	244,15	248,4	-4,25	24	0	0	54,1	43,2	10,94	0,6	0,4	9,6
01.11.2024	2,469	-0,129	248	250,44	244,67	248,27	-3,6	24	0	0	53,4	42,7	10,7	0,6	0,4	-
02.11.2024	2,918	-0,155	249,07	251,59	245,2	249,13	-3,93	24	0	0	58	45,3	12,61	0,6	0,4	-
03.11.2024	2,839	-0,137	249,34	251,56	245,54	249,11	-3,57	24	0	0	57,4	45,2	12,21	0,6	0,4	-
04.11.2024	2,894	-0,165	249,37	252,06	245,49	249,59	-4,1	24	0	0	57,9	45,4	12,53	0,6	0,4	-
05.11.2024	2,944	-0,184	248,89	251,83	244,84	249,26	-4,42	24	0	0	59,4	46,6	12,84	0,6	0,4	-
06.11.2024	3,029	-0,157	249,17	251,57	245,09	248,97	-3,88	24	0	0	59,5	46,4	13,07	0,6	0,4	-
07.11.2024	2,952	-0,157	249,59	252,08	245,59	249,51	-3,92	24	0	0	58,8	46,1	12,72	0,6	0,4	-
08.11.2024	2,772	-0,179	248,65	251,8	244,89	249,4	-4,51	24	0	0	57,2	45	12,14	0,6	0,4	-
09.11.2024	2,948	-0,178	248,63	251,6	244,65	249,05	-4,4	24	0	0	58,8	46	12,86	0,6	0,4	-
10.11.2024	3,052	-0,159	248,57	251,03	244,49	248,46	-3,97	24	0	0	59,7	46,5	13,22	0,6	0,4	-
11.11.2024	3,238	-0,174	249,13	251,59	244,77	248,88	-4,11	24	0	0	61,8	47,7	14,02	0,6	0,4	-
12.11.2024	3,255	-0,173	248,98	251,45	244,58	248,71	-4,13	24	0	0	62	48	14,1	0,6	0,4	-
13.11.2024	3,175	-0,185	248,38	251,15	244,12	248,49	-4,37	24	0	0	61,3	47,5	13,84	0,6	0,4	-
14.11.2024	3,128	-0,152	248,4	250,65	244,2	247,98	-3,78	24	0	0	60,5	47	13,51	0,6	0,4	-
15.11.2024	3,015	-0,148	248,18	250,45	244,16	247,89	-3,73	24	0	0	59,4	46,4	13,04	0,6	0,4	-
16.11.2024	2,787	-0,175	246,84	249,93	243,1	247,51	-4,41	24	0	0	57,3	45	12,26	0,6	0,4	-
17.11.2024	2,926	-0,153	247,22	249,71	243,31	247,21	-3,9	24	0	0	58,7	46	12,74	0,6	0,4	-
18.11.2024	3,006	-0,147	247,77	249,97	243,79	247,48	-3,69	24	0	0	59,2	46,2	13	0,6	0,4	-
19.11.2024	2,914	-0,166	246,92	249,75	243,07	247,29	-4,22	24	0	0	58,2	45,5	12,76	0,6	0,4	-
20.11.2024	2,996	-0,154	247,22	249,71	243,28	247,24	-3,96	24	0	0	58,8	45,7	13,05	0,6	0,4	-
21.11.2024	3,146	-0,161	248,33	250,68	244,16	248,12	-3,96	24	0	0	60,4	46,7	13,63	0,6	0,4	-
22.11.2024	3,073	-0,17	247,54	250,19	243,53	247,7	-4,17	24	0	0	59,3	45,9	13,39	0,6	0,4	-
23.11.2024	3,023	-0,176	247,36	250,32	243,44	247,89	-4,45	24	0	0	58,4	45,1	13,24	0,6	0,4	-
Итого:	88,637	0	7694,16	7777,34	7575,27	7701,34	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	88,637															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2024	2036,204	177713,94	173086,45	174986,72	171298,24
23.11.2024	2124,841	185408,1	180863,79	182561,99	178999,58

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2024 16:37:08