

#109256#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Тихорецкая 39-41А, Калининград

4342

5987

ВКТ-7

00211258

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2024 | 3,097 | -0,195 | 247,78 | 250,96 | 243,74 | 248,47 | -4,73 | 24 | 0 | 0 | 59,5 | 45,9 | 13,58 | 0,6 | 0,4 | 1,2 |
| 25.11.2024 | 2,763 | -0,167 | 248,03 | 250,95 | 244,43 | 248,69 | -4,26 | 24 | 0 | 0 | 56,1 | 44 | 12,04 | 0,6 | 0,4 | 5,9 |
| 26.11.2024 | 2,682 | -0,174 | 247,58 | 250,79 | 244,02 | 248,58 | -4,56 | 24 | 0 | 0 | 55,4 | 43,6 | 11,79 | 0,6 | 0,4 | 7,3 |
| 27.11.2024 | 2,781 | -0,196 | 247,56 | 251,14 | 243,82 | 248,74 | -4,92 | 24 | 0 | 0 | 57 | 44,7 | 12,3 | 0,6 | 0,4 | 4,7 |
| 28.11.2024 | 2,806 | -0,164 | 248,08 | 250,99 | 244,37 | 248,6 | -4,23 | 24 | 0 | 0 | 56,7 | 44,4 | 12,24 | 0,6 | 0,4 | 4,4 |
| 29.11.2024 | 2,799 | -0,16 | 248,41 | 251,31 | 244,76 | 248,93 | -4,17 | 24 | 0 | 0 | 56,3 | 44,2 | 12,16 | 0,6 | 0,4 | 4,2 |
| 30.11.2024 | 2,834 | -0,183 | 247,8 | 251,12 | 244,12 | 248,76 | -4,64 | 24 | 0 | 0 | 56,7 | 44,3 | 12,44 | 0,6 | 0,4 | 4,1 |
| 01.12.2024 | 3,034 | -0,176 | 248,61 | 251,49 | 244,61 | 248,97 | -4,36 | 24 | 0 | 0 | 59,1 | 45,9 | 13,2 | 0,6 | 0,4 | 2,2 |
| 02.12.2024 | 3,096 | -0,169 | 249,18 | 251,89 | 245,1 | 249,3 | -4,2 | 24 | 0 | 0 | 59,7 | 46,3 | 13,41 | 0,6 | 0,4 | 2,9 |
| 03.12.2024 | 2,686 | -0,179 | 247,56 | 250,94 | 244,01 | 248,66 | -4,65 | 24 | 0 | 0 | 55,5 | 43,7 | 11,83 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.12.2024 | 2,921 | -0,163 | 248,29 | 251,03 | 244,49 | 248,63 | -4,14 | 24 | 0 | 0 | 57,5 | 44,8 | 12,69 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.12.2024 | 3,042 | -0,173 | 249,23 | 251,96 | 245,21 | 249,44 | -4,23 | 24 | 0 | 0 | 59,2 | 46 | 13,18 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.12.2024 | 3,034 | -0,181 | 248,59 | 251,65 | 244,62 | 249,14 | -4,52 | 24 | 0 | 0 | 59 | 45,8 | 13,23 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.12.2024 | 3,102 | -0,173 | 248,78 | 251,48 | 244,76 | 249,01 | -4,25 | 24 | 0 | 0 | 59,2 | 45,8 | 13,46 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.12.2024 | 3,135 | -0,159 | 249,38 | 251,79 | 245,33 | 249,31 | -3,98 | 24 | 0 | 0 | 59,6 | 46,1 | 13,52 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.12.2024 | 3,02 | -0,184 | 248,49 | 251,57 | 244,59 | 249,13 | -4,54 | 24 | 0 | 0 | 58,5 | 45,3 | 13,17 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.12.2024 | 3,162 | -0,154 | 249,09 | 251,41 | 245,03 | 248,9 | -3,87 | 24 | 0 | 0 | 59,5 | 45,8 | 13,61 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.12.2024 | 3,178 | -0,168 | 249,46 | 252,01 | 245,33 | 249,45 | -4,12 | 24 | 0 | 0 | 60,1 | 46,4 | 13,72 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.12.2024 | 3,245 | -0,179 | 249,28 | 251,95 | 245 | 249,3 | -4,3 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 47,2 | 14,06 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.12.2024 | 3,308 | -0,157 | 249,35 | 251,55 | 245,02 | 248,86 | -3,84 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 47,4 | 14,24 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.12.2024 | 3,339 | -0,172 | 249,74 | 252,16 | 245,31 | 249,44 | -4,13 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 47,7 | 14,4 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.12.2024 | 3,146 | -0,157 | 249,58 | 251,92 | 245,5 | 249,39 | -3,89 | 24 | 0 | 0 | 59,5 | 46 | 13,52 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.12.2024 | 2,762 | -0,139 | 249,21 | 251,69 | 245,73 | 249,48 | -3,75 | 24 | 0 | 0 | 55,1 | 43,2 | 11,88 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.12.2024 | 2,808 | -0,138 | 248,8 | 251,2 | 245,2 | 248,93 | -3,73 | 24 | 0 | 0 | 55,8 | 43,7 | 12,1 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.12.2024 | 2,75 | -0,165 | 248,34 | 251,24 | 244,7 | 248,96 | -4,26 | 24 | 0 | 0 | 56,1 | 44,1 | 11,99 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.12.2024 | 2,591 | -0,151 | 247,94 | 250,82 | 244,52 | 248,61 | -4,09 | 24 | 0 | 0 | 54,5 | 43,2 | 11,29 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.12.2024 | 2,817 | -0,137 | 248,88 | 251,18 | 245,22 | 248,84 | -3,62 | 24 | 0 | 0 | 56,4 | 44,3 | 12,11 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.12.2024 | 3,047 | -0,181 | 248,88 | 251,78 | 244,83 | 249,22 | -4,39 | 24 | 0 | 0 | 59,8 | 46,5 | 13,27 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.12.2024 | 2,795 | -0,156 | 248,57 | 251,4 | 244,92 | 249 | -4,08 | 24 | 0 | 0 | 56,4 | 44,3 | 12,13 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.12.2024 | 2,948 | -0,153 | 249,31 | 251,81 | 245,42 | 249,37 | -3,95 | 24 | 0 | 0 | 58,1 | 45,3 | 12,73 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 88,728 | 0 | 7459,78 | 7543,18 | 7343,71 | 7470,11 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 88,728 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.11.2024 | 2124,841 | 185408,1 | 180863,79 | 182561,99 | 178999,58 |
| 23.12.2024 | 2213,569 | 192867,88 | 188406,97 | 189905,7 | 186469,69 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2024 12:30:53