

#112886#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Мастер, ООО, УК  
Тихорецкая 39-41А, Калининград  
4342  
5987  
ВКТ-7  
00211258  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	3,125	-0,184	249,18	252,07	245	249,42	-4,42	24	0	0	60,6	47	13,59	0,6	0,4	1,8
25.12.2024	3,144	-0,164	249,34	251,79	245,16	249,18	-4,02	24	0	0	60,5	46,9	13,58	0,6	0,4	2,1
26.12.2024	2,858	-0,152	249,01	251,64	245,27	249,24	-3,97	24	0	0	57	44,7	12,36	0,6	0,4	3,8
27.12.2024	2,749	-0,172	247,91	251,17	244,3	248,79	-4,49	24	0	0	56,1	44	12,04	0,6	0,4	5,3
28.12.2024	2,901	-0,154	248,86	251,36	245,06	248,96	-3,9	24	0	0	57,7	45,1	12,55	0,6	0,4	4,3
29.12.2024	2,944	-0,16	249,09	251,7	245,2	249,3	-4,1	24	0	0	58,3	45,6	12,75	0,6	0,4	3,9
30.12.2024	2,764	-0,17	248,37	251,37	244,68	249,08	-4,4	24	0	0	56,3	44,2	12,07	0,6	0,4	4,8
31.12.2024	2,851	-0,135	249	251,32	245,31	248,93	-3,62	24	0	0	56,6	44,3	12,26	0,6	0,4	5,5
01.01.2025	2,902	-0,173	249,14	252,07	245,3	249,65	-4,35	24	0	0	57,7	45,1	12,62	0,6	0,4	4,2
02.01.2025	2,988	-0,149	249,38	251,82	245,48	249,4	-3,92	24	0	0	58	45,1	12,89	0,6	0,4	4
03.01.2025	3,104	-0,163	249,75	252,26	245,7	249,76	-4,06	24	0	0	59,2	45,8	13,38	0,6	0,4	-0,5
04.01.2025	3,172	-0,168	249,34	251,9	245,29	249,45	-4,16	24	0	0	59,3	45,6	13,69	0,6	0,4	-0,9
05.01.2025	3,344	-0,156	250,29	252,49	246	249,85	-3,85	24	0	0	61,2	46,8	14,32	0,6	0,4	-1,8
06.01.2025	3,175	-0,176	249,35	252,2	245,29	249,69	-4,4	24	0	0	59,6	45,8	13,75	0,6	0,4	-1,4
07.01.2025	3,058	-0,161	249,03	251,62	245,07	249,14	-4,07	24	0	0	58,8	45,5	13,22	0,6	0,4	4,9
08.01.2025	3,232	-0,153	249,96	252,17	245,76	249,53	-3,77	24	0	0	60,6	46,8	13,86	0,6	0,4	2,3
09.01.2025	3,27	-0,174	249,44	252,07	245,12	249,39	-4,27	24	0	0	61,6	47,4	14,14	0,6	0,4	0,7
10.01.2025	3,033	-0,153	248,96	251,41	245,04	248,97	-3,93	24	0	0	58,5	45,4	13,09	0,6	0,4	-
11.01.2025	3,102	-0,149	249,24	251,55	245,31	249,1	-3,79	24	0	0	58,8	45,5	13,32	0,6	0,4	-
12.01.2025	3,09	-0,154	248,49	250,92	244,56	248,47	-3,91	24	0	0	58,5	45,2	13,33	0,6	0,4	-
13.01.2025	3,085	-0,152	248,67	251,14	244,83	248,77	-3,94	24	0	0	57,7	44,4	13,31	0,6	0,4	-
14.01.2025	3,551	-0,195	249,22	251,89	244,55	249,05	-4,5	24	0	0	64	48,6	15,39	0,6	0,4	-
15.01.2025	3,217	-0,153	251,83	253,99	247,61	251,36	-3,75	24	0	0	60,4	46,7	13,67	0,6	0,4	-
16.01.2025	3,244	-0,185	251,96	254,73	247,64	252,06	-4,42	24	0	0	61,1	47,2	13,92	0,6	0,4	-
17.01.2025	3,213	-0,148	252,02	254,13	247,81	251,5	-3,69	24	0	0	60,2	46,5	13,65	0,6	0,4	-
18.01.2025	3,15	-0,16	251,95	254,42	247,79	251,79	-4	24	0	0	60	46,5	13,45	0,6	0,4	-
19.01.2025	3,349	-0,188	251,5	254,18	247,01	251,4	-4,39	24	0	0	62,4	48	14,4	0,6	0,4	-
20.01.2025	3,6	-0,166	253,42	255,27	248,53	252,29	-3,76	24	0	0	64,9	49,7	15,21	0,6	0,4	-
21.01.2025	3,53	-0,175	253,59	255,74	248,76	252,76	-4	24	0	0	64,5	49,5	14,98	0,6	0,4	-
22.01.2025	3,488	-0,197	253,14	255,77	248,31	252,84	-4,53	24	0	0	64,5	49,6	14,93	0,6	0,4	-
23.01.2025	3,491	-0,164	253,15	255,18	248,45	252,27	-3,82	24	0	0	64	49,2	14,79	0,6	0,4	-
Итого:	97,724	0	7753,58	7831,34	7625,19	7751,39	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	97,724															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	2213,569	192867,88	188406,97	189905,7	186469,69
23.01.2025	2311,293	200621,46	196238,31	197530,89	194221,08

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2025 7:56:47