

#112889#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Тихорецкая 39-41А, Калининград

4342

5988

ВКТ-7

00211258

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	0,591	0,305	49,22	43,55	48,35	42,87	5,48	24	0	0	61,5	55,6	5,89	0,42	0,38	1,8
25.12.2024	0,627	0,334	49,67	43,47	48,76	42,77	5,99	24	0	0	61,9	55,9	5,99	0,42	0,38	2,1
26.12.2024	0,583	0,292	48,93	43,55	48,05	42,83	5,22	24	0	0	62,2	56,1	6,06	0,42	0,38	3,8
27.12.2024	0,629	0,335	49,63	43,51	48,74	42,79	5,95	24	0	0	62,2	56,1	6,05	0,42	0,38	5,3
28.12.2024	0,629	0,337	49,58	43,44	48,68	42,72	5,96	24	0	0	62,2	56,2	6,04	0,42	0,38	4,3
29.12.2024	0,655	0,367	49,28	42,52	48,4	41,86	6,54	24	0	0	62	56,1	5,96	0,42	0,38	3,9
30.12.2024	0,641	0,366	47,09	40,36	46,25	39,82	6,43	24	0	0	62,2	56,1	6,05	0,42	0,38	4,8
31.12.2024	0,697	0,418	48,01	40,13	47,17	39,62	7,55	24	0	0	61,4	55,6	5,85	0,42	0,38	5,5
01.01.2025	0,535	0,261	45,5	40,57	44,71	40,06	4,65	24	0	0	62,1	56	6,1	0,42	0,38	4,2
02.01.2025	0,546	0,279	45,77	40,45	45,04	39,97	5,07	24	0	0	60,8	54,9	5,93	0,42	0,38	4
03.01.2025	0,557	0,299	45,97	40,18	45,24	39,7	5,54	24	0	0	60	54,3	5,7	0,42	0,38	-0,5
04.01.2025	0,611	0,335	46,49	40,1	45,75	39,62	6,13	24	0	0	60,5	54,5	6,03	0,42	0,38	-0,9
05.01.2025	0,574	0,301	46,14	40,38	45,37	39,9	5,47	24	0	0	61	55	5,99	0,42	0,38	-1,8
06.01.2025	0,614	0,344	46,83	40,16	46,08	39,68	6,4	24	0	0	60,1	54,4	5,76	0,42	0,38	-1,4
07.01.2025	0,565	0,287	45,85	40,4	45,05	39,92	5,13	24	0	0	62	55,8	6,13	0,42	0,38	4,9
08.01.2025	0,579	0,335	46,65	40,08	45,95	39,62	6,33	24	0	0	58,6	53,4	5,27	0,42	0,38	2,3
09.01.2025	0,523	0,301	46,12	39,94	45,49	39,51	5,98	24	0	0	54,4	49,4	4,99	0,42	0,38	0,7
10.01.2025	0,593	0,3	47,66	42,04	46,82	41,41	5,41	24	0	0	62,3	56,1	6,22	0,42	0,38	-
11.01.2025	0,62	0,327	49,48	43,14	48,67	42,56	6,11	24	0	0	60,3	54,4	5,88	0,42	0,38	-
12.01.2025	0,614	0,33	49,95	43,36	49,16	42,79	6,37	24	0	0	59	53,5	5,54	0,42	0,38	-
13.01.2025	0,605	0,324	50,37	43,97	49,53	43,36	6,17	24	0	0	58,3	52,6	5,64	0,42	0,38	-
14.01.2025	0,662	0,343	49,91	43,64	48,97	42,97	6	24	0	0	63,7	57,2	6,5	0,42	0,38	-
15.01.2025	0,626	0,303	49,63	44,08	48,68	43,36	5,32	24	0	0	64,3	57,8	6,51	0,42	0,38	-
16.01.2025	0,577	0,279	49,34	44,2	48,44	43,48	4,96	24	0	0	62	55,9	6,18	0,42	0,38	-
17.01.2025	0,647	0,34	50,08	43,82	49,18	43,1	6,08	24	0	0	62	55,8	6,23	0,42	0,38	-
18.01.2025	0,605	0,303	49,41	43,82	48,51	43,1	5,41	24	0	0	62	55,8	6,22	0,42	0,38	-
19.01.2025	0,691	0,388	50,25	43,09	49,37	42,4	6,97	24	0	0	61,8	55,7	6,09	0,42	0,38	-
20.01.2025	0,58	0,289	49,16	43,87	48,25	43,15	5,1	24	0	0	62	55,9	6,09	0,42	0,38	-
21.01.2025	0,638	0,338	50,18	43,95	49,27	43,23	6,04	24	0	0	62	55,9	6,03	0,42	0,38	-
22.01.2025	0,633	0,341	50	43,74	49,1	43,04	6,06	24	0	0	61,9	55,9	5,98	0,42	0,38	-
23.01.2025	0,621	0,324	49,88	43,88	48,95	43,16	5,79	24	0	0	62,1	56	6,1	0,42	0,38	-
Итого:	18,868	0	1502,03	1313,39	1475,98	1294,37	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,868															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	940,558	65795,3	55371,86	64637,58	54571,31
23.01.2025	959,426	67297,33	56685,25	66113,56	55865,68

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2025 16:28:23