

#23985#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 7, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 4207
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34595
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2023	5,458	154,02	154,57	24	0	73,7	43,3	-
25.02.2023	5,772	173,28	173,53	24	0	74,2	45,5	-
26.02.2023	6,316	177,55	177,76	24	0	76,1	45,7	-
27.02.2023	6,199	174,55	174,94	24	0	76,8	46,3	-
28.02.2023	5,756	161,23	161,64	24	0	75,8	44,9	-
01.03.2023	5,38	161,79	162,3	24	0	72,6	43,8	-
02.03.2023	5,471	163,23	163,73	24	0	73,2	44,1	-
03.03.2023	4,976	145,08	145,45	24	0	71,8	42,3	-
04.03.2023	5,945	185,77	185,77	24	0	73,7	46,2	-
05.03.2023	6,379	188,83	189,27	24	0	75,3	46,4	-
06.03.2023	6,021	175,13	175,61	24	0	76	46,3	-
07.03.2023	6,032	178,29	178,62	24	0	76,5	47,2	-
08.03.2023	5,629	168,17	168,92	21,92	128	76	47,2	-
09.03.2023	6,177	174,8	175,06	24	0	78,2	47	-
10.03.2023	6,421	179,58	179,81	24	0	77,8	47,2	-
11.03.2023	6,22	178,18	178,66	24	0	76,9	46,9	-
12.03.2023	6,294	184,16	184,43	24	0	75,3	46	-
13.03.2023	5,093	148,09	148,61	24	0	72,8	43	-
14.03.2023	4,061	115,8	116,17	24	0	69,7	39,4	-
15.03.2023	5,275	168,35	168,86	24	0	70,7	43,6	-
16.03.2023	5,573	177,25	177,8	24	0	72,2	44,8	-
17.03.2023	4,952	149,6	149,82	24	0	71,2	42,5	-
18.03.2023	4,412	127,81	128,19	24	0	69,8	39,9	-
19.03.2023	4,12	115,4	115,8	24	0	69,7	39	-
20.03.2023	4,222	120,36	120,76	24	0	69,7	39,6	-
21.03.2023	4,702	142,5	143,01	24	0	69,9	41,5	-
22.03.2023	3,961	112,28	112,65	24	0	69,7	39,3	-
23.03.2023	3,735	103,03	103,57	24	0	69,5	38,5	-
Итого:	150,552	4404,11	4415,31	669,92	0	0	0	0
Гкал	129,474							

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 669,92

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.02.2023	17975,733	664025,75	662870,73	126136,76
23.03.2023	18126,285	668429,86	667286,04	126806,68

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2023 7:31:27