

#76114#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 7, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 4207
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34595
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2024	4,687	131,47	132,01	24	0	70,6	40	-
25.02.2024	4,682	127,67	127,84	24	0	70,7	39,1	-
26.02.2024	4,368	120,35	120,74	24	0	70,4	39,1	-
27.02.2024	4,36	119,34	119,79	24	0	70,7	39,4	-
28.02.2024	4,909	145,05	145,45	24	0	70,6	41,5	-
29.02.2024	4,832	139,55	139,84	24	0	70,8	41	-
01.03.2024	3,961	105,17	105,64	24	0	70,3	38	-
02.03.2024	4,348	116,92	117,28	24	0	70,4	38,5	-
03.03.2024	4,68	132,61	133,05	24	0	70,5	39,9	-
04.03.2024	5,013	151,45	151,78	24	0	70,7	42	-
05.03.2024	5,02	153,67	153,9	24	0	70,8	42,6	-
06.03.2024	5,456	165,84	166,28	24	0	72,7	44	-
07.03.2024	5,643	164,91	165,19	24	0	74,2	44,6	-
08.03.2024	5,978	174,37	174,6	24	0	74,9	45,4	-
09.03.2024	5,969	176,49	176,33	24	0	75,6	46,4	-
10.03.2024	5,922	169,1	169,3	24	0	74,3	44,1	-
11.03.2024	5,183	154,76	155,11	24	0	71,8	42,8	-
12.03.2024	5,177	150,09	150,6	24	0	71,7	42,1	-
13.03.2024	4,801	138,06	138,58	24	0	70,7	40,9	-
14.03.2024	3,968	105,74	106,3	24	0	70,3	38	-
15.03.2024	3,887	103,1	103,54	24	0	70,1	37,7	-
16.03.2024	4,172	113,03	113,57	24	0	70,3	38,5	-
17.03.2024	5,954	180,79	181,02	24	0	72,7	44,5	-
18.03.2024	5,472	159,77	159,69	24	0	73,5	44,1	-
19.03.2024	5,5	163,98	164,67	24	0	73,2	44,4	-
20.03.2024	4,757	135,84	136,33	24	0	71,5	41,2	-
21.03.2024	4,486	126	126,53	24	0	70,7	40,2	-
22.03.2024	4,324	119,04	119,55	24	0	70,7	39,5	-
23.03.2024	4,607	130,85	131,46	24	0	70,5	40,2	-
Итого:	142,116	4075,01	4085,97	696	0	0	0	0
Гкал	122,219							

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.02.2024	19157,013	699619,41	698603,94	134386,28
23.03.2024	19299,129	703694,42	702689,91	135082,28

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2024 8:00:48