

#23979#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 26.04.2022

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 7, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 4207
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34595
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2022	4,358	126,88	127,51	24	0	71,8	41,6	3,9
25.03.2022	3,909	106,3	106,85	24	0	71,7	40	7
26.03.2022	4,461	126,39	127,02	24	0	71,6	41,2	6,2
27.03.2022	4,645	134,82	135,45	24	0	71,9	41,7	5,2
28.03.2022	4,074	110,52	111,1	24	0	71,6	40	7
29.03.2022	4,725	133,98	134,57	24	0	72,3	42	4
30.03.2022	5,547	171,97	172,58	24	0	74,2	46,3	0,2
31.03.2022	5,543	160,21	160,76	24	0	75,8	45,6	-
01.04.2022	5,218	150,56	151,24	24	0	74,5	44,3	-
02.04.2022	5,542	164,85	165,44	24	0	73,9	44,8	-
03.04.2022	5,597	170,77	171,46	24	0	73,2	44,8	-
04.04.2022	5,044	146,89	147,54	24	0	72,9	42,9	-
05.04.2022	4,981	148,66	149,29	24	0	72,2	43,4	-
06.04.2022	4,408	125,79	126,43	24	0	71,9	41,3	-
07.04.2022	3,681	97,11	97,72	24	0	71,4	38,9	-
08.04.2022	4,203	114,59	115,2	24	0	71,7	40,2	-
09.04.2022	4,53	128,69	129,26	24	0	71,7	41,3	-
10.04.2022	4,728	132,26	132,83	24	0	72	41,3	-
11.04.2022	4,698	135,61	136,17	24	0	71,9	41,8	-
12.04.2022	4,473	129,35	129,94	24	0	71,9	41,6	-
13.04.2022	3,832	105,12	105,77	24	0	71,6	39,8	-
14.04.2022	3,451	90,42	91,02	24	0	71,5	38,8	-
15.04.2022	4,346	121,98	122,44	24	0	71,7	41	-
16.04.2022	4,791	138,07	138,65	24	0	72	41,9	-
17.04.2022	4,468	126,57	127,21	24	0	71,9	41,3	-
18.04.2022	4,231	118,2	118,86	24	0	71,8	40,8	-
19.04.2022	3,838	102,14	102,73	24	0	71,6	39,3	-
20.04.2022	3,495	91,14	91,7	24	0	71,4	38,6	-
21.04.2022	3,536	92,49	93,1	24	0	71,5	38,9	-
22.04.2022	3,402	89,94	90,55	24	0	71,4	39	-
23.04.2022	3,602	95,13	95,68	24	0	71,4	39	-
24.04.2022	3,661	97,47	98,04	24	0	71,6	39,4	-
25.04.2022	3,801	104,54	105,1	24	0	71,3	40	-
26.04.2022	3,22	349,28	351,01	24	0	72,3	58,1	-
Итого:	148,039	4438,69	4460,22	816	0	0	0	0
Гкал	127,313							

Общее время работы системы, ч 816
Период нормальной работы системы, ч 816

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.03.2022	16877,402	627397,65	626085,18	118055,01
26.04.2022	17025,441	631836,34	630545,4	118871,01

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2022 7:24:08