

#23987#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 7, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 4207
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34595
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2023	3,912	108,97	109,37	24	0	69,7	38,9	9,5
25.03.2023	4,007	113	113,44	24	0	69,8	39,3	7,8
26.03.2023	4,755	138,62	139,07	24	0	70,2	40,7	6
27.03.2023	5,8	176,92	177,39	24	0	73,8	45,6	2,1
28.03.2023	6,231	178,46	178,83	24	0	76,9	47	-1,5
29.03.2023	5,11	150,67	151,07	24	0	72,2	43	1,7
30.03.2023	4,037	114,79	115,17	24	0	69,6	39,4	7,1
31.03.2023	3,95	110,74	111,21	24	0	69,6	39	8,9
01.04.2023	5,078	154,28	154,72	24	0	70,8	42,5	5,2
02.04.2023	5,649	173,03	173,59	24	0	71,4	43,3	3,9
03.04.2023	5,719	174,51	175,27	24	0	74	45,6	1,7
04.04.2023	5,766	179	179,54	24	0	73,6	45,9	-0,1
05.04.2023	5,726	179,71	180,13	24	0	72,7	45,3	1
06.04.2023	5,36	167,8	168,4	24	0	70,8	43,4	2,3
07.04.2023	3,81	106,79	107,26	24	0	69,6	38,9	9,6
08.04.2023	3,891	108,62	109,07	24	0	69,4	38,6	10,3
09.04.2023	4,34	123,54	123,93	24	0	69,6	39,4	8,2
10.04.2023	3,888	110,29	110,81	24	0	69,5	39,1	7,9
11.04.2023	3,608	99,41	99,83	24	0	69,6	38,5	10
12.04.2023	3,533	98,02	98,45	24	0	69,4	38,6	11,3
13.04.2023	3,637	99,91	100,32	24	0	69,6	38,4	9,5
14.04.2023	3,503	96,9	97,33	24	0	69,5	38,5	11
15.04.2023	3,729	102,92	103,37	24	0	69,7	38,6	10,4
16.04.2023	4,287	124,2	124,69	24	0	69,8	40,2	6,1
17.04.2023	3,841	107,95	108,44	24	0	69,8	39,3	7,2
18.04.2023	3,853	108,95	109,4	24	0	69,6	39,2	9,5
19.04.2023	3,865	109,45	109,93	24	0	69,7	39,4	-
20.04.2023	1,981	63,76	64,23	24	0	67,9	42,7	-
21.04.2023	1,454	48,79	49,29	24	0	67,9	43,3	-
22.04.2023	1,542	51,76	52,27	24	0	68	43,3	-
23.04.2023	1,639	54,4	54,89	24	0	67,8	43,2	-
Итого:	127,501	3736,16	3750,71	744	0	0	0	0
Гкал	109,65							

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.03.2023	18126,285	668429,86	667286,04	126806,68
23.04.2023	18253,786	672166,02	671036,75	127550,68

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2023 7:48:03