

#23974#

Отчёт по теплопотреблению за период с 26.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 7, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 4207
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34595
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
27.04.2022	2,877	464,37	465,7	24	0	73	67,6	-
28.04.2022	2,9	488,48	490,53	24	0	72,5	66,4	-
29.04.2022	2,636	496,42	498,48	24	0	72,5	67,4	-
30.04.2022	1,678	190,26	191,5	24	0	70,9	52,2	-
01.05.2022	1,579	48,92	49,42	24	0	69,9	43,3	-
02.05.2022	1,555	48,89	49,36	24	0	69,7	43,5	-
03.05.2022	1,59	49,75	50,18	24	0	69,8	43,6	-
04.05.2022	1,525	48,09	48,52	24	0	69,6	43,4	-
05.05.2022	1,558	48,69	49,13	24	0	69,8	43,3	-
06.05.2022	1,564	49,15	49,59	24	0	69,6	43,4	-
07.05.2022	1,562	48,56	49	24	0	69,8	43,2	-
08.05.2022	1,59	49,97	50,4	24	0	69,7	43,4	-
09.05.2022	1,486	46,76	47,23	24	0	69,8	43,5	-
10.05.2022	1,658	52,1	52,51	24	0	69,8	43,5	-
11.05.2022	1,491	47,06	47,51	24	0	69,8	43,6	-
12.05.2022	1,439	46,9	47,34	24	0	69,4	44	-
13.05.2022	1,446	45,92	46,39	24	0	69,8	43,7	-
14.05.2022	1,556	49,53	49,97	24	0	69,8	43,8	-
15.05.2022	1,558	49,07	49,52	24	0	70	43,9	-
16.05.2022	1,523	48,87	49,33	24	0	69,8	43,9	-
17.05.2022	1,443	46,32	46,75	24	0	69,8	44	-
18.05.2022	1,506	48,05	48,49	24	0	69,9	43,9	-
19.05.2022	1,36	42,46	42,89	24	0	70,5	44	-
20.05.2022	1,362	44,69	45,13	24	0	69,7	44,3	-
21.05.2022	1,48	47,79	48,19	24	0	69,9	44,1	-
22.05.2022	1,551	50,04	50,45	24	0	69,8	44,2	-
23.05.2022	1,424	45,7	46,15	24	0	69,9	44	-
Итого:	44,897	2742,81	2759,66	648	0	0	0	0
Гкал	38,611							

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
26.04.2022	17025,441	631836,34	630545,4	118871,01
23.05.2022	17070,338	634579,15	633305,06	119519,01

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2022 17:23:31