

# #23976#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК  
Адрес потребителя Маточкина 7, г.Калининград  
Номер абонента 3370  
Порядковый номер 4207  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 34595  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2022	1,255	45,02	45,47	24	0	69	45,7	-
25.06.2022	1,227	44,42	44,87	24	0	69	45,9	-
26.06.2022	1,233	46,19	46,66	24	0	68,6	46,3	-
27.06.2022	1,19	46,94	47,37	24	0	68	46,8	-
28.06.2022	1,118	44,32	44,79	24	0	68	47	-
29.06.2022	1,15	44,61	45,08	24	0	68,2	46,8	-
30.06.2022	1,116	44,3	44,77	24	0	68	47	-
01.07.2022	1,122	44,87	45,31	24	0	68	47	-
02.07.2022	1,147	46,22	46,68	24	0	67,9	47,2	-
03.07.2022	1,138	44,81	45,28	24	0	68,1	46,9	-
04.07.2022	1,179	46,25	46,73	24	0	68,1	46,8	-
05.07.2022	1,091	43,44	43,92	24	0	68	47,1	-
06.07.2022	1,127	45,29	45,76	24	0	67,9	47,1	-
07.07.2022	1,134	46,61	47,05	24	0	67,6	47,2	-
08.07.2022	1,196	52,17	52,64	24	0	67	47,7	-
09.07.2022	1,127	50,15	50,63	24	0	66,7	47,9	-
10.07.2022	1,269	55,76	56,21	24	0	66,8	47,8	-
11.07.2022	1,241	53,94	54,41	24	0	66,9	47,6	-
12.07.2022	1,189	53,1	53,5	24	0	66,6	47,9	-
13.07.2022	1,224	53,14	53,55	24	0	67	47,7	-
14.07.2022	1,224	54,21	54,6	24	0	66,8	47,9	-
15.07.2022	1,215	54,73	55,12	24	0	66,7	48	-
16.07.2022	1,297	57,14	57,59	24	0	66,9	47,9	-
17.07.2022	1,306	57,13	57,57	24	0	66,9	47,8	-
18.07.2022	1,246	55,8	56,23	24	0	66,6	47,9	-
19.07.2022	1,223	54,01	54,47	24	0	66,8	47,9	-
20.07.2022	1,208	54,09	54,52	24	0	66,8	48,1	-
21.07.2022	1,138	49,61	50,04	24	0	67,2	48	-
22.07.2022	1,166	50,89	51,34	24	0	67,2	48,1	-
23.07.2022	1,111	49,19	49,65	24	0	67,2	48,3	-
Итого:	35,607	1488,35	1501,81	720	0	0	0	0
Гкал	30,622							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.06.2022	17112,285	636048,3	634788,11	120262,19
23.07.2022	17147,892	637536,65	636289,92	120982,19

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 7:48:42