

#23991#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 7, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 4207
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34595
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2022	1,378	58,74	59,22	24	0	67	47,3	-
25.09.2022	1,552	64,6	65,05	24	0	67,2	47,2	-
26.09.2022	1,443	60,84	61,32	24	0	67	47,1	-
27.09.2022	1,395	58,93	59,39	24	128	66,7	47,4	-
28.09.2022	1,423	75,32	75,79	24	0	65,5	47,8	-
29.09.2022	1,504	60,06	60,56	24	0	66,9	46,4	-
30.09.2022	1,428	56,71	57,18	24	0	67	46,1	-
01.10.2022	1,557	60,31	60,8	24	0	67,2	45,8	-
02.10.2022	1,505	81,35	81,83	24	0	66	46,9	-
03.10.2022	1,448	63,63	64,11	24	0	66,4	47,1	-
04.10.2022	1,527	62,87	63,39	24	0	66,8	46,6	-
Итого:	16,16	703,36	708,64	264	0	0	0	0
Гкал	13,897							

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.09.2022	17219,634	640724,18	639504,91	122470,19
04.10.2022	17235,794	641427,54	640213,55	122734,19

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:35:10