

#112956#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 7, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 4207
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34595
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.12.2024	5,44	162,25	162,57	24	0	74,4	45,4	1,8
25.12.2024	5,215	163,92	164,25	24	0	72,1	44,7	2,1
26.12.2024	4,937	164,53	164,81	24	0	70,2	44,3	3,8
27.12.2024	4,785	155,73	156,1	24	0	70,3	43,8	5,3
28.12.2024	5,074	168,55	168,88	24	0	70,4	44,5	4,3
29.12.2024	5,262	181,37	181,64	24	0	70,4	45,4	3,9
30.12.2024	5,224	174,42	174,67	24	0	70,4	44,5	4,8
31.12.2024	5,33	172,56	172,87	24	0	70,5	43,9	5,5
01.01.2025	4,53	144,04	144,44	24	0	70,4	43,2	4,2
02.01.2025	5,656	183,8	184,18	24	0	73,2	46,7	4
03.01.2025	6,121	181,64	181,74	24	0	76,9	48	-0,5
04.01.2025	6,338	182,61	183,03	24	0	78,4	48,6	-0,9
05.01.2025	6,43	180,48	180,82	24	0	78,9	48,4	-1,8
06.01.2025	5,785	167,97	168,1	24	0	75,7	46,1	-1,4
07.01.2025	5,014	161,4	161,83	24	0	70,2	43,5	4,9
08.01.2025	5,758	183,57	184	24	0	72,7	45,8	2,3
09.01.2025	7,067	309,14	308,97	24	0	74,8	54,1	0,7
10.01.2025	7,322	363,02	363,49	24	0	74,6	57,1	-
11.01.2025	7,318	315,6	315,73	24	0	76,2	56,3	-
12.01.2025	7,559	305,85	306,49	24	0	76,9	55,8	-
13.01.2025	7,257	297,28	297,35	24	0	77	56,1	-
14.01.2025	7,361	324,86	324,68	24	0	75,6	56,2	-
15.01.2025	7,074	492,05	493,34	24	0	70,9	58,6	-
16.01.2025	7,034	458,62	459,83	24	0	71,5	58,2	-
17.01.2025	5,264	219,66	220,26	24	0	70,5	47	-
18.01.2025	4,805	150,28	150,52	24	0	70,6	43,1	-
19.01.2025	5,922	204,6	204,86	24	0	71,7	46,8	-
20.01.2025	4,747	134,42	134,74	24	0	74,4	42,4	-
21.01.2025	3,872	88,75	89,09	24	0	75,3	37,7	-
22.01.2025	4,039	91,17	91,46	24	0	75,9	37,7	-
23.01.2025	5,022	126,36	126,72	23,43	128	75,2	40,8	-
Итого:	178,562	6610,5	6621,46	743,43	0	0	0	0
Гкал	153,562							

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,43

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.12.2024	19966,524	724871,6	723984,82	141674,78
23.01.2025	20145,086	731482,1	730606,28	142418,21

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.01.2025 8:16:12