

#21636#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ
Адрес потребителя Каштановая аллея 145, Калининград
Номер абонента 1132
Порядковый номер 8324
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32764
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.04.2023 | 4,01 | 140,6 | 140,1 | 24 | 0 | 74,2 | 49,8 | - |
| 22.04.2023 | 4,39 | 148,3 | 147,6 | 24 | 0 | 74,4 | 49 | - |
| 23.04.2023 | 3,38 | 126,6 | 126,1 | 24 | 0 | 73,8 | 51,2 | - |
| 24.04.2023 | 3,26 | 120,4 | 120,1 | 24 | 0 | 74 | 50,7 | - |
| 25.04.2023 | 4,08 | 139,5 | 139 | 24 | 0 | 74 | 48,9 | - |
| 26.04.2023 | 4,74 | 156,4 | 155,5 | 24 | 0 | 74 | 47,8 | - |
| 27.04.2023 | 4,99 | 167,8 | 166,9 | 24 | 0 | 74 | 48,4 | - |
| 28.04.2023 | 4,88 | 169,2 | 168,1 | 24 | 0 | 74,4 | 49,5 | - |
| 29.04.2023 | 4,35 | 150,3 | 149,6 | 24 | 0 | 74,1 | 49,1 | - |
| 30.04.2023 | 4,56 | 150,6 | 149,8 | 24 | 0 | 74,3 | 48,3 | - |
| 01.05.2023 | 4,73 | 159,4 | 158,4 | 24 | 0 | 74 | 48,4 | - |
| 02.05.2023 | 4,28 | 146,7 | 146 | 24 | 0 | 74,3 | 49,1 | - |
| 03.05.2023 | 4,7 | 163,5 | 162,5 | 24 | 0 | 73,9 | 49 | - |
| 04.05.2023 | 4,84 | 164,2 | 163,1 | 24 | 0 | 74,1 | 48,6 | - |
| 05.05.2023 | 4,63 | 159 | 158 | 24 | 0 | 74 | 49 | - |
| 06.05.2023 | 4,8 | 163,7 | 162,7 | 24 | 0 | 74,3 | 49 | - |
| 07.05.2023 | 4,36 | 148,4 | 147,6 | 24 | 0 | 74 | 48,7 | - |
| 08.05.2023 | 4,1 | 141,4 | 140,8 | 24 | 0 | 74,1 | 49,1 | - |
| 09.05.2023 | 3,69 | 131,6 | 131 | 24 | 0 | 74 | 50,1 | - |
| 10.05.2023 | 3,34 | 121,9 | 121,5 | 24 | 0 | 74,2 | 50,8 | - |
| 11.05.2023 | 2,19 | 95,4 | 95,2 | 24 | 0 | 73,7 | 55,7 | - |
| 12.05.2023 | 1,16 | 71 | 70,9 | 24 | 0 | 73,4 | 58,8 | - |
| 13.05.2023 | 1,17 | 69,7 | 69,6 | 24 | 0 | 73,6 | 59,2 | - |
| 14.05.2023 | 1,12 | 69 | 69 | 24 | 0 | 73,4 | 59 | - |
| 15.05.2023 | 1,2 | 70,7 | 70,6 | 24 | 0 | 73,4 | 59 | - |
| 16.05.2023 | 1,13 | 70,4 | 70,4 | 24 | 0 | 72,8 | 58,9 | - |
| 17.05.2023 | 1,28 | 69,4 | 69,4 | 24 | 0 | 73,7 | 57,2 | - |
| 18.05.2023 | 1,34 | 69,8 | 69,9 | 24 | 0 | 73,5 | 56,8 | - |
| 19.05.2023 | 1,27 | 71,9 | 71,9 | 24 | 0 | 73,6 | 58,4 | - |
| 20.05.2023 | 1,17 | 70,9 | 70,9 | 24 | 0 | 73,7 | 58,9 | - |
| Итого: | 99,14 | 3697,7 | 3682,2 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 85,26 | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 20.04.2023 | 23380,22 | 1017214,6 | 999681,1 | 142684,92 |
| 20.05.2023 | 23479,36 | 1020912,3 | 1003363,3 | 143404,92 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

| |
|---|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 22.05.2023 9:25:48 |