

#84407#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ
Адрес потребителя Каштановая аллея 145, Калининград
Номер абонента 1132
Порядковый номер 8324
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32764
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.04.2024	7	279,7	277,2	24	0	74,7	53,3	3,7
22.04.2024	7,24	292,8	290,1	24	0	74,7	53,6	3,1
23.04.2024	7,38	318	315	24	0	74,6	54,8	2,9
24.04.2024	6,67	281,6	279,3	24	0	74,5	54,2	4,9
25.04.2024	6,62	279,4	277,1	24	0	74,4	54,2	6,4
26.04.2024	3,77	222	219,4	24	0	60,4	51,5	7,8
27.04.2024	5,48	233,5	231,1	24	0	74,6	54,6	12,1
28.04.2024	4,85	220,4	218,4	24	0	74,4	55,8	14,6
29.04.2024	4,04	194,8	193	24	0	74,3	56,7	16,9
30.04.2024	3,82	187,8	186,3	24	0	74,5	57,3	16,1
01.05.2024	3,16	165,3	163,9	24	0	74,4	58,2	-
02.05.2024	2,06	126,3	125,7	24	0	74,1	60,8	-
03.05.2024	1,19	122,1	121,3	24	0	74,1	65,7	-
04.05.2024	1,29	121,1	120,2	24	0	74,1	65	-
05.05.2024	1,29	122,3	121,4	24	0	74	65	-
06.05.2024	1,19	119,7	118,9	24	0	74,3	65,7	-
07.05.2024	1,43	113	112,1	24	0	74,6	63,7	-
08.05.2024	1,39	112,4	111,5	24	0	74	63,4	-
09.05.2024	1,36	118,1	117,2	24	0	74,3	64,4	-
10.05.2024	1,34	115,9	115	24	0	74,1	64,2	-
11.05.2024	1,45	112,7	111,9	24	0	74,1	63,1	-
12.05.2024	1,35	101,1	100,5	24	0	74	62,5	-
13.05.2024	1,32	96,2	95,7	24	0	74,2	62,3	-
14.05.2024	1,34	101,7	101	24	0	74,2	62,9	-
15.05.2024	1,36	114,6	113,8	24	0	73,8	63,6	-
16.05.2024	1,25	113,1	112,4	24	0	74,1	64,6	-
17.05.2024	1,24	109,8	109	24	0	74,3	64,6	-
18.05.2024	1,2	115,4	114,7	24	0	74,8	65,8	-
19.05.2024	1,15	113,9	113	24	0	73,9	65,2	-
20.05.2024	1,22	113,6	112,8	24	0	74,1	64,8	-
Итого:	85,45	4838,3	4798,9	720	0	0	0	0
Гкал	73,486							

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.04.2024	25094,61	1094462,4	1076250,6	151468,78
20.05.2024	25180,06	1099300,7	1081049,5	152188,78

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2024 12:08:07