

#21627#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ
Адрес потребителя Каштановая аллея 145, Калининград
Номер абонента 1132
Порядковый номер 8324
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32764
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.05.2022	3,31	141,4	140,7	24	0	75,2	55,1	-
22.05.2022	3,56	154	153,2	24	0	75	55,1	-
23.05.2022	3,48	153,8	152,9	24	0	75,2	55,7	-
24.05.2022	2,27	127,6	127	24	0	75,2	60,7	-
25.05.2022	0,89	78,1	77,8	24	0	70,3	60,1	-
26.05.2022	0,94	65,1	65	24	0	71,5	59,1	-
27.05.2022	1,13	71,7	71,6	24	0	71,7	58,5	-
28.05.2022	1,13	73,3	73,2	24	0	71	57,5	-
29.05.2022	1,22	75,1	75,1	24	0	71,8	57,2	-
30.05.2022	1,28	74,1	74	24	128	71,6	56	-
31.05.2022	1,12	76,4	74,9	24	0	71,8	58,9	-
01.06.2022	1,19	73,6	73,2	24	0	71,3	56,8	-
02.06.2022	1,23	72,6	72,5	24	0	71,7	56,8	-
03.06.2022	1,16	72,5	72,2	24	0	71,6	57,6	-
04.06.2022	1,02	72,5	72,3	24	0	71,7	59,2	-
05.06.2022	1,17	73,3	73,1	24	0	71,7	57,4	-
06.06.2022	1,09	74,6	74,4	24	0	71,6	59	-
07.06.2022	1,13	83,7	83,4	23,99	128	72	60,3	-
08.06.2022	1,4	116,5	115,7	24	0	75,2	64,9	-
09.06.2022	1,33	125,6	124,7	24	0	75	65,9	-
10.06.2022	1,3	122,5	121,8	24	0	75	65,8	-
11.06.2022	1,3	122,1	121,3	24	0	75	65,9	-
12.06.2022	1,36	123,3	122,5	24	0	75,2	65,8	-
13.06.2022	1,26	118,2	117,5	24	0	75,1	65,9	-
14.06.2022	1,35	115,2	114,5	24	0	74,8	64,8	-
15.06.2022	1,28	120,3	119,5	24	0	75	65,7	-
16.06.2022	1,3	120,9	120,2	24	0	74,8	65,6	-
17.06.2022	1,27	121	120,3	24	0	74,9	65,8	-
18.06.2022	1,22	121	120,2	24	0	75	66,3	-
19.06.2022	1,24	120,2	119,4	24	0	74,9	66,1	-
20.06.2022	1,27	121,6	120,9	24	0	74,9	65,9	-
Итого:	45,2	3181,8	3165	743,99	0	0	0	0
Гкал	38,872							

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.05.2022	21923,59	959526,9	942457,2	134645,08
20.06.2022	21968,79	962708,7	945622,2	135389,07

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2022 7:37:30