

# #21641#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ  
Адрес потребителя Каштановая аллея 145, Калининград  
Номер абонента 1132  
Порядковый номер 8324  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 32764  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.06.2021	1,31	140,3	139,7	24	0	74,1	66	-
22.06.2021	1,31	141,3	140,7	24	0	74	66	-
23.06.2021	1,32	141,3	140,7	24	0	74	66,1	-
24.06.2021	1,3	141,9	141,2	24	0	74,1	66,1	-
25.06.2021	1,34	143	142,4	24	0	74	65,9	-
26.06.2021	1,29	142,1	141,4	24	0	74	66,2	-
27.06.2021	1,31	140,2	139,7	24	0	74	66	-
28.06.2021	1,32	140,4	139,9	24	0	74,1	66,1	-
29.06.2021	1,31	140,3	139,7	24	0	74	65,9	-
30.06.2021	1,3	139,3	138,9	24	0	74,1	66,1	-
01.07.2021	1,3	135,1	134,6	24	0	74,2	65,9	-
02.07.2021	1,3	134,2	133,8	24	0	74,2	65,9	-
03.07.2021	1,27	134,8	134,3	24	0	74,2	66,1	-
04.07.2021	1,3	134,7	134,3	24	0	74,1	65,8	-
05.07.2021	1,26	134	133,5	24	0	74	65,8	-
06.07.2021	1,25	129,5	129,1	24	0	74,1	65,8	-
07.07.2021	1,26	134	133,6	24	0	73,8	65,7	-
08.07.2021	1,3	142,1	141,5	24	0	74,2	66,4	-
09.07.2021	1,3	142,6	142,1	24	0	74,2	66,4	-
10.07.2021	1,27	141,9	141,4	24	0	74,3	66,6	-
11.07.2021	1,27	141,2	140,6	24	0	73,9	66,1	-
12.07.2021	1,29	141,3	140,7	24	0	74	66,2	-
13.07.2021	1,25	142,2	141,7	24	0	74,1	66,6	-
Итого:	29,73	3197,7	3185,5	552	0	0	0	0
Гкал	25,568							

Общее время работы системы, ч 552  
Период нормальной работы системы, ч 552

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.06.2021	20337,56	884562,7	868119,2	126991,94
13.07.2021	20367,29	887760,4	871304,7	127543,94

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 7:52:28