

# #21628#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ  
Адрес потребителя Каштановая аллея 145, Калининград  
Номер абонента 1132  
Порядковый номер 8324  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 32764  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.07.2022	1,21	120,6	119,8	24	0	74	65,4	-
22.07.2022	1,21	122,1	121,2	24	0	74	65,4	-
23.07.2022	1,16	122,1	121,3	24	0	74,1	65,9	-
24.07.2022	1,19	120,6	119,8	24	0	74,1	65,7	-
25.07.2022	1,22	123,1	122,2	24	0	74,1	65,6	-
26.07.2022	1,21	124,3	123,4	24	0	74,1	65,7	-
27.07.2022	1,28	122	121,2	24	0	74,2	65,2	-
28.07.2022	1,3	122,1	121,3	24	0	74,2	65,1	-
29.07.2022	1,23	120,9	120	24	0	74	65,2	-
30.07.2022	1,19	121,8	121	24	0	74	65,6	-
31.07.2022	1,2	121,1	120,3	24	0	74,1	65,6	-
01.08.2022	0,47	50,8	50,5	24	0	55,9	55,7	-
02.08.2022	0,73	57,2	57,1	24	0	52,1	47,9	-
03.08.2022	1,21	106,6	105,1	24	0	74,1	64,3	-
04.08.2022	1,02	81,1	80,3	24	0	70,5	58,9	-
05.08.2022	1,1	92	91	24	0	71,5	61	-
06.08.2022	1,14	101	99,9	24	0	74,1	64,3	-
07.08.2022	1,23	98,6	97,5	24	0	74,1	63,5	-
08.08.2022	1,19	98,2	97	24	0	74,1	63,7	-
09.08.2022	1,19	99,4	98,4	24	0	74,1	63,8	-
10.08.2022	1,17	93,7	92,8	24	0	74,1	63,3	-
11.08.2022	1,17	88,5	87,7	24	128	73,9	62,5	-
12.08.2022	1,16	89	88,1	24	0	73,6	62,4	-
13.08.2022	1,1	89,3	88,5	24	0	74	63,4	-
14.08.2022	1,12	88,9	88,1	24	0	74	63,1	-
15.08.2022	0,94	77	76,2	24	0	71	61,4	-
16.08.2022	1,19	106,7	105,5	24	0	74,1	64,6	-
17.08.2022	1,16	102,7	101,5	24	0	74,1	64,4	-
18.08.2022	1,12	100,9	100	24	0	72,6	63,1	-
19.08.2022	1,17	101,6	100,9	24	0	74,1	64,3	-
20.08.2022	1,12	100,4	99,5	24	0	74,1	64,4	-
Итого:	35,1	3164,3	3137,1	744	0	0	0	0
Гкал	30,186							

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.07.2022	22005,9	966349,5	949240,2	136109,06
20.08.2022	22041	969513,8	952377,3	136853,06

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2022 15:03:43