

#28942#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель Региональный перинатальный центр, ГАУ
Адрес потребителя Каштановая аллея 145, Калининград
Номер абонента 1132
Порядковый номер 8324
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32764
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.07.2023	1,16	73,6	73,3	24	0	73,5	59,8	-
22.07.2023	1,13	68,2	68	24	0	73,4	58,9	-
23.07.2023	1,12	66,8	66,4	24	0	73,6	59,1	-
24.07.2023	1,17	70,1	69,7	24	0	73,7	59,2	-
25.07.2023	1,19	72,1	71,7	24	0	73,5	59,2	-
26.07.2023	1,19	71,7	71,4	24	0	73,7	59,3	-
27.07.2023	0,87	52,1	51,7	23,97	128	70,7	56,3	-
28.07.2023	1,34	82,2	81,6	23,99	128	72,3	58,2	-
29.07.2023	1,28	88,6	88	24	0	73,9	61,4	-
30.07.2023	1,22	84,8	84,2	24	0	73,6	61,2	-
31.07.2023	1,24	86,2	85,7	24	0	73,7	61,3	-
01.08.2023	1,16	78,5	78,1	24	0	72,3	59,7	-
02.08.2023	1,31	88,6	88	24	0	73,8	61,2	-
03.08.2023	1,35	94,5	93,8	24	0	73,8	61,6	-
04.08.2023	1,27	95,5	94,7	24	0	73,8	62,3	-
05.08.2023	1,32	100,6	99,9	24	0	74	62,8	-
06.08.2023	1,32	98,7	97,7	24	0	73,7	62,2	-
07.08.2023	1,24	91,5	90,8	24	0	73,8	62,2	-
08.08.2023	1,34	93,1	92,3	24	0	74	61,6	-
09.08.2023	1,39	96,5	95,7	24	0	73,8	61,4	-
10.08.2023	1,31	90,4	89,8	24	0	73,7	61,3	-
11.08.2023	1,35	87,8	86,9	23,96	128	73,8	60,6	-
12.08.2023	1,35	92,9	91,9	24	0	73,8	61,2	-
13.08.2023	1,24	84,6	83,7	24	0	73,7	61,1	-
14.08.2023	1,26	83,9	83,4	24	0	73,8	60,9	-
15.08.2023	1,36	96	95,3	24	0	73,7	61,4	-
16.08.2023	1,23	85,1	84,6	24	0	73,6	61,2	-
17.08.2023	1,24	86,3	85,7	24	0	73,8	61,4	-
18.08.2023	1,35	91,2	90,4	23,99	128	73,8	61,1	-
19.08.2023	1,24	86,5	85,9	24	0	73,8	61,5	-
20.08.2023	1,23	87,2	86,5	24	0	73,7	61,6	-
Итого:	38,77	2625,8	2606,8	743,91	0	0	0	0
Гкал	33,342							

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,91

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.07.2023	23545,25	1025254,3	1007687	144868,9
20.08.2023	23584,02	1027880,1	1010293,8	145612,81

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2023 7:47:00