

#64363#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2023 по 20.12.2023

Потребитель	Региональный перинатальный центр, ГАУ
Адрес потребителя	Каштановая аллея 145, Калининград
Номер абонента	1132
Порядковый номер	8324
Тип теплосчётчика	СКМ-01
Заводской номер	32764
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.11.2023	8,86	344,5	341,1	24	0	81	59,2	-1,1
22.11.2023	9	346,6	343,1	24	0	80,7	58,7	-2,3
23.11.2023	8,62	371	367	24	0	76,5	56,7	3,3
24.11.2023	8,02	347,2	343,5	24	0	75,7	56,1	3,5
25.11.2023	8,67	339,9	336,3	24	0	79,5	57,8	-0,2
26.11.2023	9,17	345,3	341,7	24	0	81,8	59,1	-2,4
27.11.2023	9,43	351,8	348,3	24	0	83,8	61,5	-7,5
28.11.2023	9,59	352,1	348,7	24	0	84,6	62	-7,3
29.11.2023	9,55	338,9	335,6	24	0	85,1	61,7	-6,5
30.11.2023	9,47	348,1	344,6	24	0	83,8	61	-5,4
01.12.2023	9,21	346,1	342,7	24	0	81,3	58,7	-
02.12.2023	9,06	351	347,5	24	0	80,4	58,4	-
03.12.2023	9,04	347,6	344,1	24	0	80,1	58	-
04.12.2023	9,13	349,5	346	24	0	79,6	57,4	-
05.12.2023	9,43	340,1	336,8	24	0	82,4	59	-
06.12.2023	9,76	350,1	346,7	24	0	84,8	61,6	-
07.12.2023	9,45	342,4	339,2	24	0	83	59,8	-
08.12.2023	9,72	355,3	351,9	24	0	84,2	61,3	-
09.12.2023	9,61	356,7	353,3	24	0	84,2	61,6	-
10.12.2023	9,29	359,8	356,2	24	0	81,2	59,6	-
11.12.2023	9,06	367,8	364,1	24	0	78,5	57,6	-
12.12.2023	8,73	367,5	363,6	24	0	76,2	56	-
13.12.2023	8,81	357,4	353,9	24	0	77,1	56,1	-
14.12.2023	9,13	347,9	344,5	24	0	79,9	57,5	-
15.12.2023	8,59	354	350,5	24	0	77,6	56,8	-
16.12.2023	8,38	373,4	369,5	24	0	74,5	55,4	-
17.12.2023	7,84	340,8	337,3	24	0	74,5	54,9	-
18.12.2023	7,38	308	305,2	24	0	74,3	53,9	-
19.12.2023	7,48	303,6	300,9	24	0	74,5	53,5	-
20.12.2023	7,78	320,9	317,8	24	0	74,6	54	-
Итого:	267,26	10425,3	10321,6	720	0	0	0	0
Гкал	229,842							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.11.2023	23911,13	1046489,7	1028712	147820,8
20.12.2023	24178,39	1056915	1039033,6	148540,8

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.12.2023 7:36:35