

#23620#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 10, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 2675
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34600
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2023	4,647	131,27	132,01	24	0	74,6	44,1	-
25.02.2023	5,098	148,76	149,59	24	0	74,8	45,3	-
26.02.2023	5,512	152,07	152,53	24	0	76,8	45,8	-
27.02.2023	5,357	146,55	146,95	23,99	128	77,6	46,1	-
28.02.2023	4,917	133,65	134,26	24	0	77	45,2	-
01.03.2023	4,538	134,37	134,98	24	0	73,3	44,2	-
02.03.2023	4,838	143,69	144,27	24	0	74,2	45	-
03.03.2023	4,475	134,81	135,56	24	0	72,8	44,1	-
04.03.2023	5,135	156,67	157,43	24	0	74,2	46	-
05.03.2023	5,559	163,27	164	24	0	76	46,7	-
06.03.2023	5,317	151,66	152,41	24	0	76,7	46,5	-
07.03.2023	5,355	148,94	149,66	24	0	77,5	46,5	-
08.03.2023	5,474	161,04	161,91	24	128	76,5	47,2	-
09.03.2023	5,41	148,28	148,93	24	0	78,9	47,1	-
10.03.2023	5,606	152,55	153,43	24	0	78,8	47,2	-
11.03.2023	5,545	154,4	155,28	24	0	77,8	46,9	-
12.03.2023	5,564	159,51	160,31	24	0	76,1	46,2	-
13.03.2023	4,537	132,52	133,21	24	0	74,1	44,7	-
14.03.2023	3,434	105	105,69	24	0	70,8	42,6	-
15.03.2023	4,526	146,18	147,09	24	0	71,3	44,5	-
16.03.2023	4,768	148,38	149,34	24	0	72,8	45	-
17.03.2023	4,413	136,37	137,16	24	0	72,3	44,4	-
18.03.2023	3,654	114,07	114,63	24	0	70,8	43	-
19.03.2023	3,66	112,57	113,07	24	0	70,8	42,7	-
20.03.2023	3,505	107,12	107,79	24	0	70,6	42,4	-
21.03.2023	4,018	126,43	127,11	24	0	70,7	43,3	-
22.03.2023	3,557	109,58	110,25	24	0	70,7	42,7	-
23.03.2023	3,212	98,01	98,57	24	0	70,6	42,3	-
Итого:	131,631	3857,72	3877,42	671,99	0	0	0	0
Гкал	113,202							

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 671,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.02.2023	10276,687	387909,38	388849,94	80864,85
23.03.2023	10408,318	391767,1	392727,36	81536,84

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2023 7:27:29