

#23619#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 10, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 2675
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34600
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2023	3,292	99,74	100,1	24	0	70,8	42,3	9,5
25.03.2023	3,415	104,65	105,32	24	0	70,7	42,6	7,8
26.03.2023	3,994	123,7	124,35	24	0	70,9	43,1	6
27.03.2023	4,964	148,6	149,33	24	0	73,9	45,3	2,1
28.03.2023	5,371	149,42	150,17	24	0	77,7	46,8	-1,5
29.03.2023	4,5	134,35	134,98	24	0	73,4	44,5	1,7
30.03.2023	3,516	108,47	108,98	24	0	70,7	42,7	7,1
31.03.2023	3,335	101,4	102,02	24	0	70,6	42,3	8,9
01.04.2023	4,373	137,59	138,52	24	0	71,3	44	5,2
02.04.2023	4,722	148,72	149,57	24	0	71,9	44,6	3,9
03.04.2023	5,038	151,9	152,63	24	0	74,6	45,8	1,7
04.04.2023	5,081	152,98	153,84	24	0	74,3	45,8	-0,1
05.04.2023	4,903	150,77	151,75	24	0	73,4	45,4	1
06.04.2023	4,616	147,13	148,05	24	0	71,8	44,8	2,3
07.04.2023	3,431	106,1	106,6	24	0	70,7	42,8	9,6
08.04.2023	3,269	100,4	101,01	24	0	70,4	42,3	10,3
09.04.2023	3,649	112,73	113,5	24	0	70,6	42,6	8,2
10.04.2023	3,475	106,91	107,56	24	0	70,5	42,4	7,9
11.04.2023	3,065	92,77	93,41	24	0	70,6	42,1	10
12.04.2023	3,103	94,77	95,31	24	0	70,5	42,3	11,3
13.04.2023	3,22	97,38	98,45	24	128	70,6	42,2	9,5
14.04.2023	3,018	91,74	92,77	24	0	70,6	42,2	11
15.04.2023	3,243	98,65	99,36	24	0	70,7	42,4	10,4
16.04.2023	3,635	112,58	113,46	24	0	70,6	42,8	6,1
17.04.2023	3,338	101,89	102,45	24	0	70,8	42,5	7,2
18.04.2023	3,336	101,61	102,07	24	0	70,6	42,3	9,5
19.04.2023	3,385	103,63	104,26	24	0	70,7	42,6	-
20.04.2023	1,834	67,26	67,6	24	0	69,6	47,3	-
21.04.2023	1,241	50,37	50,55	24	0	69,6	49,2	-
22.04.2023	1,289	53,27	53,46	24	0	69,5	49,3	-
23.04.2023	1,369	56,37	56,62	24	0	69,4	49,2	-
Итого:	110,02	3407,85	3428,05	744	0	0	0	0
Гкал	94,616							

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.03.2023	10408,318	391767,1	392727,36	81536,84
23.04.2023	10518,338	395174,95	396155,41	82280,84

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2023 7:44:22