

#23618#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 10, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 2675
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34600
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2023	1,203	49,47	49,71	24	0	69,4	49,1	-
25.04.2023	1,213	50,42	50,72	24	0	69,3	49,3	-
26.04.2023	1,259	51,69	51,97	24	0	69,5	49,2	-
27.04.2023	1,272	52,65	52,82	24	0	69,4	49,4	-
28.04.2023	1,252	51,36	51,52	24	0	69,5	49,2	-
29.04.2023	1,287	53,53	53,68	24	0	69,4	49,4	-
30.04.2023	1,251	51,7	51,9	24	0	69,5	49,3	-
01.05.2023	1,372	56,02	56,23	24	0	69,6	49,2	-
02.05.2023	1,196	48,63	48,82	24	0	69,6	49,1	-
03.05.2023	1,253	50,7	50,92	24	0	69,6	49,1	-
04.05.2023	1,243	50,39	50,63	24	0	69,7	49,1	-
05.05.2023	1,294	52,21	52,49	24	0	69,7	49,1	-
06.05.2023	1,268	50,52	50,75	24	0	69,9	49	-
07.05.2023	1,254	50,71	50,9	24	0	69,8	49,2	-
08.05.2023	1,219	49,78	49,97	24	0	69,8	49,4	-
09.05.2023	1,308	53,63	53,89	24	0	69,7	49,4	-
10.05.2023	1,251	50,35	50,62	24	0	69,9	49,2	-
11.05.2023	1,237	50,48	50,69	24	0	69,7	49,2	-
12.05.2023	1,252	48,93	49,13	24	0	70,1	48,8	-
13.05.2023	1,203	48,92	49,1	24	0	69,7	49,3	-
14.05.2023	1,274	50,27	50,52	24	0	70,1	49,1	-
15.05.2023	1,211	48,92	49,15	24	0	69,8	49,2	-
16.05.2023	1,224	48,68	48,93	24	0	70	49,1	-
17.05.2023	1,242	49,99	50,23	24	0	69,9	49,2	-
18.05.2023	1,199	47,69	47,88	24	0	70,1	49,1	-
19.05.2023	1,18	47,85	47,97	24	0	69,8	49,2	-
20.05.2023	1,215	48,16	48,35	24	0	70,2	49,2	-
21.05.2023	1,293	52,06	52,39	24	0	69,9	49,3	-
22.05.2023	1,138	45,52	46,12	24	0	70,2	49,4	-
23.05.2023	1,096	45,39	45,6	24	0	69,8	49,7	-
Итого:	37,159	1506,62	1513,6	720	0	0	0	0
Гкал	31,956							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.04.2023	10518,338	395174,95	396155,41	82280,84
23.05.2023	10555,497	396681,57	397669,01	83000,84

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2023 7:47:32