

#23610#

Отчёт по теплопотреблению за период с 26.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 10, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 2675
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34600
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
27.04.2022	1,327	44,88	45	24	0	72,4	47,9	-
28.04.2022	1,283	45,11	45,05	24	0	71,9	48,4	-
29.04.2022	1,31	46,18	46,11	24	0	71,8	48,2	-
30.04.2022	1,364	47,76	47,76	24	0	71,8	48,2	-
01.05.2022	1,343	47,31	47,32	24	0	71,7	48,3	-
02.05.2022	1,286	45,93	45,97	24	0	71,6	48,3	-
03.05.2022	1,33	46,86	46,85	24	0	71,7	48,3	-
04.05.2022	1,316	46,75	46,76	24	0	71,6	48,2	-
05.05.2022	1,328	46,87	46,86	24	0	71,7	48	-
06.05.2022	1,302	46,78	46,8	24	0	71,5	48,3	-
07.05.2022	1,398	48,73	48,78	24	0	71,8	48	-
08.05.2022	1,327	47,31	47,33	24	0	71,5	48,2	-
09.05.2022	1,219	43,51	43,52	24	0	71,8	48,4	-
10.05.2022	1,274	46	46	24	0	71,6	48,6	-
11.05.2022	1,25	44,67	44,68	24	0	71,8	48,5	-
12.05.2022	1,257	45,99	46	24	0	71,4	48,6	-
13.05.2022	1,25	44,68	44,67	24	0	71,8	48,5	-
14.05.2022	1,359	48,81	48,82	24	0	71,6	48,4	-
15.05.2022	1,322	46,66	46,63	24	0	72	48,6	-
16.05.2022	1,257	45,02	44,97	24	0	71,7	48,5	-
17.05.2022	1,332	47,08	47,17	24	0	71,8	48,3	-
18.05.2022	1,233	44,31	44,44	24	0	71,8	48,6	-
19.05.2022	1,268	43,32	43,15	24	0	72,6	48,3	-
20.05.2022	1,294	46,39	46,62	24	0	71,7	48,3	-
21.05.2022	1,215	44,05	44,21	24	0	71,8	48,7	-
22.05.2022	1,365	48,82	48,79	24	0	71,7	48,5	-
23.05.2022	1,231	43,9	43,91	24	0	71,9	48,5	-
Итого:	35,04	1243,68	1244,17	648	0	0	0	0
Гкал	30,134							

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
26.04.2022	9467,668	361831,41	362688,05	73809,48
23.05.2022	9502,708	363075,09	363932,22	74457,48

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2022 7:44:49