

#112944#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 10, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 2675
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34600
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.12.2024	4,692	133,11	133,74	24	0	74,8	44,5	1,8
25.12.2024	4,575	135,3	136	24	0	73,5	44,2	2,1
26.12.2024	4,568	147,78	148,55	24	0	71,2	44,6	3,8
27.12.2024	4,528	146,4	147,2	24	0	71,2	44,6	5,3
28.12.2024	4,531	146,63	147,56	24	0	71,2	44,6	4,3
29.12.2024	4,656	151,75	152,43	24	0	71,2	44,7	3,9
30.12.2024	4,623	151,02	151,81	22,51	128	71,2	44,8	4,8
31.12.2024	4,987	159,6	160,35	24	0	71,4	44,5	5,5
01.01.2025	4,391	140,86	141,66	24	0	71,3	44,5	4,2
02.01.2025	4,855	148,47	149,29	24	0	73,5	45,4	4
03.01.2025	5,391	150,66	151,41	24	0	77,6	46,9	-0,5
04.01.2025	5,533	146,78	147,39	24	0	79,1	46,7	-0,9
05.01.2025	5,62	147,14	147,87	24	0	79,6	46,8	-1,8
06.01.2025	5,359	146,44	147,14	24	0	77,5	46,1	-1,4
07.01.2025	4,582	149,85	150,66	24	0	71,1	44,7	4,9
08.01.2025	4,953	150,49	151,27	24	0	73,2	44,9	2,3
09.01.2025	5,124	150,97	151,72	24	0	75,3	46	0,7
10.01.2025	4,928	143,78	144,67	24	0	74,7	45,2	-
11.01.2025	5,48	159,97	160,8	24	0	76,6	47,2	-
12.01.2025	5,565	154,94	155,69	24	0	77,2	46,4	-
13.01.2025	5,513	152,16	152,74	24	0	77,6	46,5	-
14.01.2025	5,412	157,47	158,06	24	0	76,3	46,8	-
15.01.2025	4,661	150,26	150,97	24	0	71,5	44,7	-
16.01.2025	4,743	151,66	152,61	24	0	71,8	44,8	-
17.01.2025	4,67	153,16	154,1	24	0	71,2	44,9	-
18.01.2025	4,743	152,63	153,45	24	0	71,6	44,8	-
19.01.2025	5,147	170,49	171,44	24	0	72	45,9	-
20.01.2025	5,45	162,98	164,04	24	0	75,4	46,7	-
21.01.2025	5,329	150,23	150,96	24	0	76,9	46,4	-
22.01.2025	5,404	150,26	151,02	24	0	77,4	46,5	-
23.01.2025	5,146	146,27	147,05	23,96	128	76,6	46,3	-
Итого:	155,159	4659,51	4683,65	742,47	0	0	0	0
Гкал	133,436							

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742,47

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.12.2024	11955,955	441601,06	442801,38	96386,99
23.01.2025	12111,114	446260,57	447485,03	97129,46

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.01.2025 8:13:37