

#72355#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2024 по 23.02.2024

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 16, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 2241
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33993
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.01.2024	4,76	273,7	266,2	24	0	72,4	57,5	-
25.01.2024	4,79	265,2	258	24	0	72,6	57,2	-
26.01.2024	5,1	258,3	251,2	24	0	75,8	58,9	-
27.01.2024	5,05	267,2	259,9	24	0	75	58,9	-
28.01.2024	5,17	279	271,2	24	0	73,1	57,2	-
29.01.2024	5,24	271,2	263,8	24	0	74,9	58,4	-
30.01.2024	4,94	266	258,7	24	0	73,9	58	-
31.01.2024	4,76	268,9	261,4	24	0	72,4	57,3	-
01.02.2024	4,79	263,1	256	24	0	72,8	57,3	-
02.02.2024	4,86	264,6	257,3	24	0	73,6	58	-
03.02.2024	4,79	285,7	277,9	24	0	72	57,6	-
04.02.2024	4,75	276,9	269,2	24	0	71,3	56,7	-
05.02.2024	4,74	274	266,4	24	0	71,9	57,1	-
06.02.2024	4,97	270,4	263,1	24	0	74,8	59	-
07.02.2024	4,93	262	254,9	24	0	74,9	58,8	-
08.02.2024	5,25	265,8	258,6	24	0	78	61,1	-
09.02.2024	5,34	267,4	260,2	24	0	78,4	61,3	-
10.02.2024	5,42	272,4	265	24	0	78,8	61,8	-
11.02.2024	5,21	277,1	269,5	24	0	75,7	59,6	-
12.02.2024	4,8	277,5	269,9	24	0	72,2	57,4	-
13.02.2024	4,68	268	260,6	24	0	71,2	56,2	-
14.02.2024	4,73	277,1	269,5	24	0	71,8	57,2	-
15.02.2024	4,8	289,9	281,9	24	0	71,6	57,4	-
16.02.2024	4,44	268,2	260,8	24	0	71,7	57,5	-
17.02.2024	4,49	261,6	254,4	24	0	71,4	56,7	-
18.02.2024	4,82	260	252,9	24	0	73,9	58,1	-
19.02.2024	5,01	263	255,9	24	0	75,6	59,3	-
20.02.2024	4,94	266,8	259,6	24	0	74,7	58,9	-
21.02.2024	4,68	272,3	264,8	24	0	72,1	57,4	-
22.02.2024	4,63	280,3	272,6	24	0	71	56,8	-
23.02.2024	4,46	285,6	277,8	24	0	69,5	56,2	-
Итого:	151,34	8399,2	8169,2	744	0	0	0	0
Гкал	130,151							

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.01.2024	17961,469	817439,68	772738,01	146132,32
23.02.2024	18112,809	825838,88	780907,21	146876,32

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2024 8:12:14