

#23576#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 16, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 2241
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33993
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2022	5,05	236,7	230,6	24	0	73,6	55,3	4,7
25.02.2022	5,01	245,8	239,2	24	0	72,2	54,7	4,4
26.02.2022	5,12	240,1	233,9	24	0	73	54,7	2,9
27.02.2022	5,5	236,5	230,2	24	0	76,2	56,4	0,6
28.02.2022	5,43	234,2	228,2	24	0	77,1	57,3	0,5
01.03.2022	5,39	232,9	226,8	24	0	77	57,2	-1,2
02.03.2022	5,38	233,5	227,4	24	0	76,8	57	-0,1
03.03.2022	5,22	237,7	231,6	24	0	75,4	56,5	2,7
04.03.2022	5,36	240,8	234,4	24	0	75,2	56,2	2,1
05.03.2022	5,48	228,5	222,6	24	0	77,4	56,9	-2,2
06.03.2022	5,64	231,9	225,9	24	0	78,1	57,3	-1,1
07.03.2022	5,5	229,9	223,9	24	0	77,2	56,7	1,7
08.03.2022	5,36	226,1	220,2	24	0	75,7	55,3	2,8
09.03.2022	5,16	216,7	211,2	24	0	75,3	54,9	1,3
10.03.2022	5,42	214,2	208,7	24	0	77,5	55,8	-2,5
11.03.2022	5,44	219	213,3	24	0	78,1	56,8	-1,2
12.03.2022	5,4	225,1	219,3	24	0	76,4	55,9	-0,6
13.03.2022	5,27	224,8	218,9	24	0	74,9	54,8	0
14.03.2022	5,03	227,1	221,3	24	0	73,8	54,8	1,5
15.03.2022	4,72	204,7	199,4	24	0	72,9	53,1	1,8
16.03.2022	4,69	212,2	206,8	24	0	72,1	53,2	2,3
17.03.2022	4,85	227,3	221,3	24	0	72,2	53,9	3,3
18.03.2022	4,75	215,7	210,1	24	0	72,2	53,2	4,3
19.03.2022	4,82	216,1	210,5	24	0	72,4	53,3	2,6
20.03.2022	4,91	217,1	211,4	24	0	72,6	53,2	2,2
21.03.2022	4,63	202,4	197,3	24	0	72,2	52,5	3,3
22.03.2022	4,45	183,3	178,6	24	0	72,2	51	4,9
23.03.2022	4,47	184,6	180	24	0	72	51,1	-
Итого:	143,45	6244,9	6083	672	0	0	0	0
Гкал	123,366							

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.02.2022	16122,299	732049,08	689208,61	130005,57
23.03.2022	16265,749	738293,98	695291,61	130677,57

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2022 7:31:10