

#76098#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 16, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 2241
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33993
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2024	4,46	279,6	271,8	24	0	69,7	56,1	-
25.02.2024	4,54	278,5	270,9	24	0	70,1	56,2	-
26.02.2024	4,47	279,3	271,6	24	0	69,9	56,2	-
27.02.2024	4,41	279,3	271,6	24	0	69,8	56,3	-
28.02.2024	4,37	276,3	268,6	24	0	69,7	56,1	-
29.02.2024	4,56	277	269,4	24	0	71,1	57	-
01.03.2024	4,51	288,5	280,5	24	0	70,3	57	-
02.03.2024	4,45	286,4	278,5	24	0	69,7	56,4	-
03.03.2024	4,5	284,6	276,7	24	0	69,8	56,2	-
04.03.2024	4,58	277,9	270,3	24	0	70,7	56,6	-
05.03.2024	4,6	272,5	265,2	24	0	71,8	57,3	-
06.03.2024	4,76	265,6	258,5	24	0	72,5	57,1	-
07.03.2024	4,86	267,3	260,2	24	0	74,3	58,7	-
08.03.2024	5,02	272,8	265,4	24	0	75,4	59,6	-
09.03.2024	5,22	272,5	265,1	24	0	77,2	60,8	-
10.03.2024	5,13	270,3	262,9	24	0	75,5	59,2	-
11.03.2024	4,85	269,2	261,8	24	0	73,5	58,2	-
12.03.2024	4,78	270,4	262,8	24	0	72,6	57,6	-
13.03.2024	4,63	278,3	270,5	24	0	70,8	56,6	-
14.03.2024	4,59	283,3	275,4	24	0	69,9	56	-
15.03.2024	4,38	276,4	268,8	24	0	69,8	56,2	-
16.03.2024	4,44	279,5	271,7	24	0	69,5	55,9	-
17.03.2024	4,61	259,6	252,5	24	0	72,3	57,1	-
18.03.2024	4,94	263,1	255,9	24	0	75	58,9	-
19.03.2024	4,76	256,2	249,1	24	0	74,4	58,5	-
20.03.2024	4,76	268,3	260,9	24	0	73,2	58	-
21.03.2024	4,47	269,5	262,2	24	0	70,1	56	-
22.03.2024	4,37	266,9	259,4	24	0	69,8	55,8	-
23.03.2024	4,44	274,1	266,6	24	0	69,7	55,9	-
Итого:	134,46	7943,2	7724,8	696	0	0	0	0
Гкал	115,635							

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.02.2024	18112,809	825838,88	780907,21	146876,32
23.03.2024	18247,269	833782,08	788632,01	147572,32

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2024 7:40:41