

#84463#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 16, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 2241
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33993
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.04.2024 | 3,81 | 185,7 | 181 | 24 | 0 | 71,7 | 54,2 | 4,9 |
| 25.04.2024 | 3,79 | 192,5 | 187,7 | 24 | 0 | 71,1 | 54,2 | 6,4 |
| 26.04.2024 | 3,64 | 194,2 | 189,4 | 24 | 0 | 69,7 | 53,7 | 7,8 |
| 27.04.2024 | 3,62 | 199,3 | 194,2 | 24 | 0 | 69,6 | 54 | 12,1 |
| 28.04.2024 | 3,3 | 186,6 | 181,9 | 24 | 0 | 69,7 | 54,6 | 14,6 |
| 29.04.2024 | 3,09 | 179,9 | 175,5 | 24 | 0 | 69,8 | 55,1 | 16,9 |
| 30.04.2024 | 2,8 | 173 | 168,9 | 24 | 0 | 69,4 | 55,6 | 16,1 |
| 01.05.2024 | 2,53 | 153,7 | 150,1 | 24 | 0 | 69,1 | 55 | - |
| 02.05.2024 | 1,76 | 95 | 93,4 | 24 | 0 | 69,2 | 53 | - |
| 03.05.2024 | 0,99 | 46,9 | 46,9 | 24 | 0 | 68,6 | 50,6 | - |
| 04.05.2024 | 1,09 | 51,2 | 51 | 24 | 0 | 68,5 | 50,6 | - |
| 05.05.2024 | 0,96 | 44,5 | 44,6 | 24 | 0 | 69,1 | 50,9 | - |
| 06.05.2024 | 1,02 | 47,3 | 47,4 | 24 | 0 | 68,8 | 50,7 | - |
| 07.05.2024 | 1,08 | 50,5 | 50,4 | 24 | 0 | 68,8 | 50,5 | - |
| 08.05.2024 | 1,07 | 51,4 | 51,4 | 24 | 0 | 69 | 51 | - |
| 09.05.2024 | 1,04 | 49,3 | 49,2 | 24 | 0 | 69 | 50,9 | - |
| 10.05.2024 | 1,04 | 49 | 48,9 | 24 | 0 | 68,9 | 50,9 | - |
| 11.05.2024 | 1,14 | 54,4 | 54 | 24 | 0 | 68,9 | 50,9 | - |
| 12.05.2024 | 1,16 | 56,4 | 56,1 | 24 | 0 | 68,7 | 51,1 | - |
| 13.05.2024 | 1,13 | 52,8 | 52,5 | 24 | 0 | 68,9 | 50,7 | - |
| 14.05.2024 | 1,03 | 48,2 | 48,1 | 24 | 0 | 69,1 | 50,9 | - |
| 15.05.2024 | 1,11 | 51,1 | 50,8 | 24 | 0 | 69,2 | 50,6 | - |
| 16.05.2024 | 1,04 | 49 | 49 | 24 | 0 | 69 | 50,8 | - |
| 17.05.2024 | 1,05 | 48,5 | 48,3 | 24 | 0 | 68,7 | 50,5 | - |
| 18.05.2024 | 0,99 | 46 | 46 | 24 | 0 | 68,8 | 50,4 | - |
| 19.05.2024 | 1,08 | 51,1 | 51 | 24 | 0 | 68,6 | 50,7 | - |
| 20.05.2024 | 0,96 | 43,1 | 43,1 | 24 | 0 | 69,1 | 50,3 | - |
| 21.05.2024 | 1 | 45,6 | 45,7 | 24 | 0 | 69 | 50,4 | - |
| 22.05.2024 | 1,01 | 47 | 46,9 | 24 | 0 | 68,9 | 50,5 | - |
| 23.05.2024 | 0,96 | 44,3 | 44,3 | 24 | 0 | 69,1 | 50,9 | - |
| Итого: | 50,29 | 2587,5 | 2547,7 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 43,249 | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.04.2024 | 18341,539 | 839424,28 | 794133,51 | 148316,32 |
| 23.05.2024 | 18391,829 | 842011,78 | 796681,21 | 149036,32 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2024 14:31:44