

#131107#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Маточкина 16, г.Калининград
3370
2241
SKM-01
33993
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2025	1,09	112,4	109,7	23,99	128	69	61,2	-
25.04.2025	1,13	113	110,4	24	0	69,2	61,1	-
26.04.2025	1,2	116,7	113,8	24	0	69,2	60,8	-
27.04.2025	1,21	117,1	114,2	24	0	69,2	60,8	-
28.04.2025	1,16	115,3	112,6	24	0	69,2	61	-
29.04.2025	1,16	115,6	112,8	24	0	69,2	61	-
30.04.2025	1,14	113,4	110,7	24	0	69,2	61	-
01.05.2025	1,19	115,9	113,1	24	0	69,4	61	-
02.05.2025	1,1	112,5	109,8	24	0	69,3	61,3	-
03.05.2025	1,07	107,9	105,3	22,34	128	68,6	60,5	-
04.05.2025	1,23	115,8	113,1	24	0	69,1	60,6	-
05.05.2025	1,2	115,8	113	24	0	69,4	60,9	-
06.05.2025	1,15	111,6	109,1	24	0	69,3	60,9	-
07.05.2025	1,15	113	110,3	24	0	69,2	60,8	-
08.05.2025	1,16	111,5	108,8	24	0	69,4	60,8	-
09.05.2025	1,13	112,2	109,5	24	0	69,2	61	-
10.05.2025	1,16	112,7	110	24	0	69,4	60,9	-
11.05.2025	1,27	116,8	114	24	0	69,3	60,5	-
12.05.2025	1,24	117,4	114,6	24	0	69	60,4	-
13.05.2025	1,19	113,6	110,9	24	0	69,2	60,6	-
14.05.2025	1,18	112,7	110	24	0	69,5	61	-
15.05.2025	1,21	114,4	111,7	24	0	69,2	60,5	-
16.05.2025	1,18	112,7	110	24	0	69,3	60,7	-
17.05.2025	1,21	114,4	111,6	24	0	69,4	60,7	-
18.05.2025	1,25	115,4	112,6	24	0	69,6	60,7	-
19.05.2025	1,19	114,9	112,2	24	0	69,5	61	-
20.05.2025	1,11	112,1	109,6	24	0	69,3	61,2	-
21.05.2025	1,21	116,2	113,3	24	0	69,3	60,8	-
22.05.2025	1,09	112	109,5	24	0	69,1	61,1	-
23.05.2025	1,15	115	112,5	24	0	69	60,7	-
Итого:	35,11	3420	3338,7	718,33	0	0	0	0
Гкал	30,194							

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720
718,33

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.04.2025	19341,179	892438,18	845920,41	157069,29
23.05.2025	19376,289	895858,18	849259,11	157787,62

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2025 7:33:54