

#23572#

Отчёт по теплопотреблению за период с 26.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 16, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 2241
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33993
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
27.04.2022	1,13	45,4	45,2	24	0	71,2	50,4	-
28.04.2022	1,12	44,9	44,8	24	0	71,3	50,4	-
29.04.2022	1,08	43	42,9	24	0	71,3	50,3	-
30.04.2022	1,18	45,9	45,8	24	0	71,3	50,1	-
01.05.2022	1,2	47,3	47,1	24	0	71,2	50	-
02.05.2022	1,16	46,4	46,1	24	0	70,9	50,2	-
03.05.2022	1,18	46,9	46,7	24	0	71,1	50,1	-
04.05.2022	1,13	44,5	44,4	24	0	71,4	50,1	-
05.05.2022	1,18	46,7	46,5	24	0	71,1	50,1	-
06.05.2022	1,13	45,1	45	24	0	71,2	50,2	-
07.05.2022	1,13	44,3	44,2	24	0	71,3	50	-
08.05.2022	1,15	45,6	45,4	24	0	71,2	50	-
09.05.2022	1,09	43,3	43,2	24	0	71,3	50,2	-
10.05.2022	1,2	46,4	46,3	24	0	71,4	49,9	-
11.05.2022	1,09	45,7	45,6	24	0	70,6	50,4	-
12.05.2022	1,11	47,5	47,3	24	0	70,1	50,5	-
13.05.2022	1,11	46,9	46,7	24	0	70,2	50,5	-
14.05.2022	1,16	49,6	49,3	24	0	70,1	50,5	-
15.05.2022	1,21	51	50,8	24	0	70,2	50,4	-
16.05.2022	1,1	47,6	47,3	24	0	70,1	50,7	-
17.05.2022	1,1	46,4	46,3	24	0	70,3	50,5	-
18.05.2022	1,1	47,2	47	24	0	70,2	50,6	-
19.05.2022	1,05	44,9	44,7	24	0	70,3	50,8	-
20.05.2022	1,02	47,2	47	24	0	69,8	50,9	-
21.05.2022	1,02	44,5	44,4	24	0	70,2	50,8	-
22.05.2022	1,23	51,8	51,5	24	0	70,5	50,7	-
23.05.2022	1,07	49,2	48,9	24	0	69,9	50,8	-
Итого:	30,43	1255,2	1250,4	648	0	0	0	0
Гкал	26,17							

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
26.04.2022	16413,619	744205,98	701057,81	131493,57
23.05.2022	16444,049	745461,18	702308,21	132141,57

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2022 7:40:59