

#35756#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 16, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 2241
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33993
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.08.2023	0,84	43,7	43,8	24	0	68,3	52	-
25.08.2023	0,79	40,2	40,3	24	0	68,6	51,8	-
26.08.2023	0,8	41,1	41,2	24	0	68,4	52	-
27.08.2023	0,81	43,3	43,4	24	0	68,1	52,2	-
28.08.2023	0,8	40,7	40,8	24	0	68,6	51,8	-
29.08.2023	0,83	45,4	45,5	24	0	68,2	52	-
30.08.2023	0,85	43,7	43,7	24	0	68,5	51,8	-
31.08.2023	0,92	50,3	50,2	24	0	67,8	52,1	-
01.09.2023	0,86	44	43,9	24	0	68,5	51,9	-
02.09.2023	0,9	45,6	45,6	24	0	68,5	51,7	-
03.09.2023	1	54	53,6	24	0	68,1	52	-
04.09.2023	0,89	44,9	44,9	24	0	68,5	51,7	-
05.09.2023	0,93	50,1	49,8	24	0	68,2	52,1	-
06.09.2023	0,93	49,6	49,5	24	0	68,1	51,8	-
07.09.2023	0,9	42,8	42,8	24	0	68,8	51	-
08.09.2023	0,86	41,6	41,6	24	0	68,7	51,2	-
09.09.2023	0,87	45	44,9	24	0	68,1	51,5	-
10.09.2023	0,91	51	50,8	24	0	67,8	51,6	-
11.09.2023	0,89	44,4	44,3	24	0	68,5	51,4	-
12.09.2023	0,81	39,8	39,9	24	0	68,6	51,3	-
13.09.2023	0,83	43	42,9	24	0	68,1	51,6	-
14.09.2023	0,84	44,4	44,4	24	0	68,2	51,9	-
15.09.2023	0,86	45,2	45,1	24	0	68,3	52	-
16.09.2023	0,89	45,1	45,1	24	0	68,6	51,7	-
17.09.2023	0,93	49,3	49,2	24	0	68,2	52	-
18.09.2023	0,94	50	49,7	24	0	68,4	52	-
19.09.2023	0,92	54,1	53,8	24	0	68,6	53,6	-
20.09.2023	0,91	46,3	46,1	24	0	68,7	51,9	-
21.09.2023	0,85	44,5	44,5	24	0	68	51,5	-
22.09.2023	0,96	45,7	45,7	24	0	68,6	51	-
23.09.2023	0,89	42,2	42,3	24	0	68,8	50,9	-
Итого:	27,21	1411	1409,3	744	0	0	0	0
Гкал	23,4							

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.08.2023	17423,439	790343,38	746326,41	142460,89
23.09.2023	17450,649	791754,38	747735,71	143204,89

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 7:48:59