

#99450#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 16, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 2241
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33993
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2024	0,87	35,5	35,8	24	0	70,9	50	-
25.09.2024	0,88	37,3	37,5	24	0	70,6	50	-
26.09.2024	0,84	35,2	35,5	24	0	70,6	50	-
27.09.2024	0,86	37	37,2	24	0	70,6	50,8	-
28.09.2024	0,97	43,4	43,5	24	0	70,3	50,9	-
29.09.2024	1,02	44,7	44,7	24	0	70,4	50,6	-
30.09.2024	1,01	44,9	44,8	24	0	70	50,6	-
01.10.2024	0,99	44	44	24	0	70,3	50,5	-
02.10.2024	1,04	47,5	47,4	24	0	70,4	50,8	-
03.10.2024	1,04	45,9	45,7	24	0	70,3	50,6	-
04.10.2024	1,03	48,7	48,5	24	0	69,7	51	-
05.10.2024	1,06	49,6	49,3	24	0	69,2	50,8	-
06.10.2024	1,15	53,3	52,9	24	0	69,1	50,4	-
07.10.2024	0,88	38,2	37,9	17,25	128	69	49,3	-
08.10.2024	2,25	118,2	115,7	24	0	69	52	-
09.10.2024	3,18	176,4	172,3	24	0	69,6	54,2	-
10.10.2024	3,1	176,1	171,9	24	0	69,7	54,6	-
11.10.2024	3,02	169	165,1	24	0	69,7	54,4	-
12.10.2024	3,06	170	165,9	24	0	69,6	54,1	-
13.10.2024	3,04	168,5	164,6	24	0	69,1	53,7	-
14.10.2024	3,01	166,9	163	24	0	69,5	54	-
15.10.2024	3	164,5	160,7	24	0	69,6	54	-
16.10.2024	3,05	164,6	160,7	24	0	69,8	53,9	-
17.10.2024	3,02	164,6	160,8	24	0	69,7	53,9	-
18.10.2024	3,02	163,1	159,3	24	0	69,5	53,7	-
19.10.2024	3,13	164,1	160,2	24	0	69,6	53,3	-
20.10.2024	3,16	164,3	160,4	24	0	69,8	53,3	-
21.10.2024	3,05	164,7	160,8	24	0	69,3	53,5	-
22.10.2024	3,11	169,8	165,7	24	0	69,9	54,3	-
23.10.2024	3,13	173,5	169,4	24	0	69,8	54,3	-
Итого:	61,97	3243,5	3181,2	713,25	0	0	0	0
Гкал	53,294							

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 713,25

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.09.2024	18497,409	847082,88	801748,81	151988,31
23.10.2024	18559,379	850326,38	804930,01	152701,56

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2024 9:16:47